



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Cod. Fisc. 80151690379 - Codice IPA OEA59A

Bologna

ARPAE - Emilia Romagna
SAC di FERRARA
Via Bologna n. 534
44121 – Ferrara
aoofe@cert.arpa.emr.i

Prot.

Res. Archiv

risposta a pratica Sinadoc 30492/2021 Fascicolo
RER n. 1317/36/2021 (VIA)

n.

ii

(ns. prot. 11602 del 24/05/2022 e prot. 13338 del
23.5.2022)

Class.

34.43.01/180/2019

Allegati

Oggetto

Argenta (FE), v. Fiorana.

Richiedente: Società EG Tricolore Srl.

Avvio di procedimento unico di **Valutazione Impatto Ambientale per il progetto Impianto fotovoltaico EG Tricolore srl e opere connesse** - art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018 - CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA (art. 18 L.R. 4/18, art. 14 L. 241/90)

Invio pareri

In riferimento all'istanza della Prefettura di Ferrara (fasc.9313/2022, ns. prot.10166 del 20.4.2022) che individua questo Ente quale Rappresentante Unico Designato all'interno del procedimento unico di V.I.A. e dell'indizione della conferenza dei servizi istruttoria (pratica Sinadoc 30492/2021 Fascicolo RER n. 1317/36/2021 (VIA); ns. prot.11602 del 24.5.2022 e prot. 13338 del 23.5.2022) si inviano i pareri di competenza del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e di questa Soprintendenza.

-Parere Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara (pratica 21060, ns.prot.14096 del 31.5.2022):

In riferimento all'inizio del procedimento SINADOC 30492/2021 - Fascicolo RER n.1317/36/2021, premesso che l'installazione in questione è assoggettabile al DPR 151/2011 esclusivamente per la presenza di n. 3 trasformatori BT/MT con presenza di liquidi combustibili isolanti in quantitativi di circa 1,5m3 cad., esaminata la documentazione presente sul portale elettronico e verificata l'assenza di interferenze con altre attività, per quanto di competenza di questo Comando, **nulla osta** alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica nazionale, con potenza installata pari a 7,294MWp, **con l'osservanza delle seguenti condizioni:** 1. per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi devono garantire una larghezza minima di 3,5m e una resistenza al carico di almeno 20.000kg 2. l'area di installazione dei moduli fotovoltaici deve essere priva di vegetazione che possa costituire pericolo d'incendio Si specifica che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica presentata, devono essere integralmente osservate le norme di prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore (DM 15/07/2014), nonché le norme di buona tecnica. Ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, il Responsabile legale della Società, a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dalla documentazione prevista dall'art. 4 del D.M. 7/08/2012 ed utilizzando la modulistica allegata al decreto DCPST n. 72 del 16/05/2018. Si ricorda infine che l'esercizio dell'attività rimane subordinato, oltre che al rilascio della SCIA, all'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 in particolare per quanto riguarda il documento della sicurezza, la designazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendio e/o evacuazione e alla relativa formazione.

-Parere del Ministero della Cultura:

-Per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica, nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse, **con l'osservanza delle seguenti condizioni:** visto che nell'area interessata



dall'impianto e dalle relative opere accessorie si colloca in corrispondenza di un importante paleoalveo e che nelle vicinanze è stato recentemente messa in luce un'importante frequentazione dell'età del Bronzo, si chiede di effettuare preventivamente alla posa dell'impianto una serie di trincee preventive da concordate con la competente Soprintendenza. Le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica. Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

-Nulla osta per quanto attiene gli aspetti di tutela paesaggistica.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Alessandra Quarto

Firmato digitalmente da:

ALESSANDRA QUARTO

O= MiC

C= IT

Responsabile dell'istruttoria:

Funzionario archeologo: dott.ssa. Chiara Guarnieri_ chiara.guarnieri@beniculturali.it