



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI
RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Emilia Romagna
U.O. III - Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche

Medesano Solare S.r.l.
Via Nicolodi 5/A
43126 - Parma
Pec: medesano@legalmail.it

III/GLS/9-22E/Ghiaie di Medesano

ARPAE S.A.C. di PARMA
Rif. prat. SINADOC n° 19051/2021
Pec: aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico denominato “Ghiaie di Medesano” e delle relative opere per la connessione alla rete elettrica della società E-distribuzione, sito nel territorio dei Comuni di Medesano (PR) e di Collecchio (PR), proposto da Medesano Solare S.r.l..

- Visto il D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259 e ss. - Codice delle Comunicazioni Elettroniche ed in particolare l'articolo 56, (ex art. 95 del medesimo Decreto come sostituito dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 207 dell'8 novembre 2021);
- Vista l'istanza di richiesta di Autorizzazione unica del 16/06/2021 presentata da codesta spett.le impresa Medesano Solare S.r.l. con P.I. n. 02969600341 all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma (istanza che deve ricomprendere le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, o atti di assenso comunque nominati) per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare con potenza pari a 4.526,005 kWp e delle relative opere per la connessione alla rete elettrica della soc. e-distribuzione, sito nei comuni di Medesano e di Collecchio in provincia di Parma.
- Viste le note Arpae S.A.C. di Parma di richiesta a questo Ispettorato di trasmettere le determinazioni di competenza, rubricate al Registro Ufficiale in Ingresso di questo Ispettorato con prot. n. I.0035288 del 22/05/2022, n. I.0060258 del 01/06/2022, n. I.0073759 del 21/06/2022 e n. I.0080444 del 30/06/2022.
- Vista la comunicazione alla Conferenza di Servizi eseguita con nota indirizzata all'Arpae di Parma ed alla ditta Medesano Solare S.r.l. con cui si chiedeva la documentazione necessaria per il rilascio del Nulla Osta da parte di questo Ispettorato (ns. prot. U.0070921 del 16/06/2022).



- Esaminati il Progetto definitivo del 01/08/2022, le relazioni Illustrativa n. R01, Tecnica n. R02, Campi elettromagnetici n. R08, Integrazioni n. R16 di aprile 2022 e gli elaborati Inquadramento catastale impianto fotovoltaico n. 02 con rev. agosto 2021 e Inquadramento catastale intervento n. 03 con rev. luglio 2022 del nuovo impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare con potenza complessiva pari a 4.526,005 kWp, composto da n. 7.481 moduli in silicio monocristallino da 605 Wp, da n. 40 inverter, da n. 4 Cabine/trasformatore da 1.250 kVA e dalla Cabina di consegna, connesso alla Cabina Primaria “AT/MT Collecchio” della soc. e-distribuzione tramite realizzazione di una nuova linea elettrica interrata di MT in singola terna in cavo tripolare ad elica visibile in alluminio 3x1x240 mm² di lunghezza di circa 6.000 m.
- Vista la documentazione rilasciata dagli operatori di TLC relativa alla planimetria del tracciato di rete dalla quale non risultano attraversamenti, parallelismi o avvicinamenti tra linee di comunicazione elettronica esistenti e le condutture elettriche realizzate in cavi non cordati ad elica visibile in costruzione nell’area del nuovo campo fotovoltaico sito in Comune di Medesano (PR), trasmessa da codesta spett.le impresa Medesano Solare S.r.l. (ns. prot. I.0105401 del 08/08/2022).
- Vista la Dichiarazione sulla fase realizzativa dell’11/06/2020 e l’Attestazione di Conformità dell’11/06/2021 relativa alle condutture elettriche realizzate in cavi cordati ad elica visibile rilasciata ai sensi dell’ex art. 95, comma 2-bis del D.Lgs n. 259/2003, sostituito dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 207 dell’8/11/2021, da codesta spett.le ditta Medesano Solare S.r.l. in cui si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa certificazione (ns. prot. I.0049518 del 06/04/2022).
- Visto l’Atto di sottomissione del 19/08/2022, serie 3 n. 3861 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Parma in data 26/08/2022.
- Constatata la regolarità del versamento effettuato in data 03/08/2022 ai sensi del D.M. 15/02/2006 per l’attività di istruttoria relativa al rilascio del presente nulla osta.

SI RILASCI

per quanto di competenza il relativo NULLA OSTA DEFINITIVO ALLA COSTRUZIONE, subordinandolo all’osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze in osservanza alle norme richiamate nell’Atto di Sottomissione n. 3861 serie 3 del 19/08//2022, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Parma in data 26/08/2022 e secondo quanto certificato nella



Dichiarazione sulla fase realizzativa dell'11/06/2020 e nell'Attestazione di Conformità dell'11/06/2021 prodotte da codesta spett.le impresa Medesano Solare S.r.l.

- 2) tutte le opere siano realizzate in conformità a quanto contenuto nella Relazione illustrativa n. R01, nella Relazione tecnica n. R02, nella Relazione sui campi elettromagnetici n. R08 con rev. Aprile 2022, nella Relazione integrazioni n. R16 di aprile 2022 e negli elaborati Inquadramento catastale impianto fotovoltaico n. 02 con rev. agosto 2021 e Inquadramento catastale intervento n. 03 con rev. luglio 2022 del nuovo impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare di potenza pari a 4.526,005 kWp e delle relative opere di connessione alla RTN sito nei comuni di Medesano (PR) e di Collecchio (PR).

IL DIRIGENTE

(Dott. Filippo De Francesco)

Il funzionario responsabile del procedimento (F.T. Claudio Tattini)

Il funzionario incaricato dell'istruttoria (F.T. Gian Luca Sandri)