

# **Società degli Utenti del Canale Naviglio**

**Taro**

43030 GAIANO - COLLECCHIO (Parma)

Cod. Fisc. 80005190345

Parma, 06.09.2022

Spett.le  
MEDESANO SOLARE S.r.l.  
Via Nicolodi 5/A  
43126 Parma  
C.F./P.I. 02969600341

**Oggetto: LR 04/2018- Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA comprensivo di provvedimento di VIA relativo al progetto di impianto fotovoltaico "Ghiaie di Medesano" nel territorio del Comune di Medesano (PR) e del Comune di Collecchio (PR), proposto da Medesano Solare Srl – domanda di attraversamento con cavidotto MT del Canale Naviglio Taro**

In riferimento alla Conferenza dei servizi indetta in data 20/07/2022 relativa all'intervento in oggetto e alla richiesta di parere e autorizzazione all'attraversamento del Canale Naviglio Taro in via Scodoncello nel comune di Collecchio, foglio 11 mappale 74,  
VISTA la documentazione tecnica trasmessa unitamente all'istanza,  
VISTA la successiva nota integrativa del 05.09.2022 inoltrata dalla Società Medesano Solare Srl, con la presente si rilascia parere favorevole e nulla osta alla realizzazione del detto attraversamento mediante tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC) con la prescrizione che vengano rispettate le distanze indicate negli elaborati progettuali, ovvero profondità di perforazione maggiore di **2,00 metri** dal fondo del canale e distanza degli scavi di partenza/arrivo della detta perforazione di almeno **5,00 metri** dalle sponde del canale.  
Prima dell'avvio dei lavori si raccomanda di contattare e avvisare l'amministrazione della Società scrivente al fine di poter effettuare eventuali verifiche in corso d'opera.

Il Presidente

Ing. Michele Giordani

