PLANIMETRIA RETI FOGNARIE ACQUE METEORICHE – SCALA 1:500

PROFILO RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE – TRATTO R00-R04



Node ID	J-703	J-702	J-703	J-704
Rim (ft)	107.00	107.00	107.00	107.00
Invert (ft)	106.36	106.28	106.24	106.10
Min Pipe Cover (ft)	0.61	0.48	0.52	0.79
Max HGL (ft)	106.45	106.40	106.39	106.26
Link ID	R-001	R-002	R-003	
Length (ft)	11.40	14.40	24.20	
Dia (ft)	0.19	0.24	0.24	
Slope (m/m)	0.0025	0.0029	0.0029	
Up Invert (ft)	106.36	106.28	106.24	
Dn Invert (ft)	106.33	106.24	106.17	
Max Q (fps)	6.92	11.74	20.15	
Max Vel (ft/s)	0.54	0.48	0.60	
Max Depth (inc)	0.09	0.14	0.13	

LEGENDA RETI FOGNARIE ACQUE METEORICHE E REFLUE

AREA DI INTERVENTO

- AREE IN CESSIONE AL COMUNE DI SASSUOLO
- AREE IN CESSIONE AL COMUNE DI FIORANO MODENESE

RETE FOGNARIA ACQUE MISTE ESISTENTI

- TUBAZIONE ACQUE MISTE - RETE PUBBLICA
- TUBAZIONE ACQUE MISTE - RETE PRIVATA
- POZZETTO DI SPICCAME
- TUBAZIONE ACQUE BIANCHE ESISTENTE

RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE DI PROGETTO

- TUBAZIONE DRENAGGIO ACQUE METEORICHE
  DN100 - DN200 - DN250 | Tubo in PE-HD liscio a parete piena conforme UNI EN 14011 classe di resistenza SN8
- 100.00 / 99.50 — QUOTA DI SCORRIMENTO
- CAESTON STRADALE
  Dimensioni griglia cm 40 x 40 - conforme UNI EN 124 Classe D400 - in ghisa vibrostato su pozzetto vibrato a cemento (o con oliere a cerchiatta a seconda delle indicazioni della D.L.) Dimensioni oliere cm 50 x 50 - conforme alla norma UNI EN 1917
- POZZETTO DI SPICCAME
  Dimensioni cm 100 x 100 - prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da un elemento di base, eventuale elementi di prolunga e chiusino - conforme a cemento armato - conforme alla norma UNI EN 1917 - controllato da chiusino in ghisa sferoidale conforme alla norma UNI EN 124 Classe D400 con telaio e struttura ancorante e guarni in polietilene antiincastro ed antiscavalcamento
- POZZETTO DI SPICCAME
  Dimensioni cm 100 x 100 - prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da un elemento di base, eventuale elementi di prolunga e chiusino - conforme a cemento armato - conforme alla norma UNI EN 1917 - controllato da chiusino in ghisa sferoidale conforme alla norma UNI EN 124 Classe D400 con telaio e struttura ancorante e guarni in polietilene antiincastro ed antiscavalcamento

NOTE

Per la lista dei dati relativi alle reti esistenti, si rimanda all'elaborato "OU_IN_B001_21_SOTP"

Per i particolari tipologici, si rimanda all'elaborato "OU_IN_H001_21_SOTP"

COMMITTENTE
KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo (MO)

SITO K2X KERAKOLL

in Sassuolo e Fiorano Modenese (MO)

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi della L.R. 4/2018

POLITECNICA
INGEGNERIA ARCHITETTURA
Sede Legale:
Via Giovanni Pascoli, 31 43036 Fidenza - Italy
Tel. +39 0524 523 111 - Fax. +39 0524 523 100
info@politecnica-ingegneria.it
Sede Operativa:
Via Giuseppe Mazzini, 198 - 41043 Casalecchio di Reno (BO) - Italy
Tel. +39 051 5732444

BGROUP
Sede Legale:
Via Giuseppe Mazzini, 198 - 41043 Casalecchio di Reno (BO) - Italy
Tel. +39 051 5732444

RESPONSABILE DI PROGETTO
Ing. Andrea Dal Cero (Politecnica)

PROGETTO ARCHITETTONICO
Ing. Andrea Dal Cero (Politecnica)
Ing. Arch. Corrado Gaudiuso (Politecnica)

URBANISTICA
Arch. Maria Cristina Forghieri (Politecnica)

PREVENZIONE INCENDI
Ing. Alessandro Ferroni (Politecnica)
Ing. Giulio Berlini (Politecnica)

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Marco Balestracci (Politecnica)
Ing. Marcello Sacco (Politecnica)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Alessandro Ferroni (Politecnica)
Ing. Francesco Fracassati (Politecnica)

PROGETTO IDRAULICA, OPERE ESTERNE E INFRASTRUTTURE
Ing. Stefano Ripari (Politecnica)
Ing. Alessandro Dal Grande (Politecnica)

PROGETTO STRUTTURE
Ing. Giovanni Gaspari (Ginop)
Ing. Marco Gaspari (Ginop)
Geom. Gaetano De Bartolo (Ginop)
Ing. Giulio Meglioli (Ginop)

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Ing. Gianlorenzo Cassanelli (Ginop)

COLLABORATORI
Arch. Lucia Bagni (Politecnica)
Arch. Lorna Rivalta (Politecnica)
Arch. Anna Sacchi (Politecnica)
Ing. Alessio Ferrari (Politecnica)
Ing. Marco Corvino (Politecnica)
Ing. Giovanni Battista Ferrari (Politecnica)
P.I. Andrea Medolla (Politecnica)
Ing. Nicola Bellomo (Politecnica)
Ing. Tous Berati (Politecnica)
Ing. Alessandro Ferroni (Politecnica)
Ing. Giulio Berlini (Politecnica)
Arch. Irene Cagliero (Politecnica)
Ing. Valeria Pavesi (Ginop)
Ing. Giovanni Ferrari (Ginop)
Ing. Michele Mitta (Ginop)
Ing. Michele Fanzolini (Ginop)
Arch. Chiara Lanzetti (Ginop)

ELABORATO

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

SOTTOSERVIZI

PLANIMETRIA RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE

PROG. ESECUTIVO	DISCIPLINA	SIGT / FASE	TAVOLA
OU	IN	B002	2 1

Cartella	File name	Prot.	Scala	Formato
02	OU_IN_B002_21_SOTP	5879	1:500	A1

Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7	EMISSIONE AUTORIZZAZIONI	17.10.2022	A.Ferrari	C.Tribuzi	G. De Cesare
0	EMISSIONE	21.03.2022	A.Ferrari	C.Tribuzi	G. De Cesare
Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato

Il presente disegno, in quanto ideato dallo studio professionale scrivente ai sensi della L. n. 633/41, è tutelato dalla legge sulla proprietà intellettuale. Il disegno non può essere riprodotto o trasferito a terzi senza autorizzazione dello studio stesso.