



energy to inspire the world

Reggio Emilia, 02/02/2023  
DI-CEOR/C.RE/RIC. Prot. 76  
EAM 43080

Spett.  
Arpae  
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena  
via Giardini 472/L  
41124 Modena  
Pec: [aoomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoomo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: LR 4/2018, Art. 20: Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA comprensivo del Provvedimento di VIA relativo al progetto di "Ampliamento sito produttivo K2X" localizzato in Strada Pedemontana nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO), proposto da Kerakoll S.p.A.**

-----

Con riferimento alle ns. precedenti DI-CEOR/C.RE/RIC. Prot. 279 del 30/06/2022 e DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 410 del 15/11/2022 e alla Vs. lettere prot. n° 14102/2022 del 04/01/2023, del 18/01/2023 e del 27/01/2023, con allegata la documentazione integrativa presentata dal proponente in data 02/01/2023, 10/01/2023 e 26/01/2023, ribadiamo quanto segue:

- le aree interessate dalle nostre opere di protezione e di variante alla ns. condotta, ci dovranno essere consegnate prive di impedimenti, di qualsivoglia natura, che potrebbero ostacolare i lavori medesimi;
- la fascia asservita alla nuova condotta, che si ricorda essere di 3 m per parte dall'asse del metanodotto, dovrà essere mantenuta nel tempo, a parte i tratti di viabilità previsti nel progetto allegato, a terreno verde, libera da deposito di materiali, parcheggi, canalizzazioni chiuse, insegne pubblicitarie, pali di illuminazione, costruzioni di qualsivoglia natura anche se amovibili, ecc.; pertanto le telecamere bullet IP 4K e gli armadi rack esterni per contenimento switch TVCC indicati sull'elaborato 00\_IE\_B001\_22\_5079 dovranno essere posizionati al di fuori di tale fascia;
- i sottoservizi in progetto (cavidotti in PVC, rete fognaria acque meteoriche di progetto, rete tubazioni andata/ritorno riscaldamento, rete idrica acqua potabile ecc. ecc.) indicati sugli elaborati 00\_IM\_B002\_21\_5079 e 00\_OU\_B006\_21\_5079 saranno da posizionare al di fuori della fascia asservita della nuova condotta e gli attraversamenti che si andranno a determinare sul metanodotto dovranno essere ubicati unicamente nei tratti in cui lo stesso è in protezione; nei punti di incrocio tra la ns. condotta (protetta) ed i Vs. sottoservizi, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore di metri 0,5; fra i servizi dovrà essere posta una soletta di dimensioni 100x300 cm. realizzata con beole in c.a. delle dimensioni 100x50x10 cm.; analoga soletta dovrà essere posta tra il piano di calpestio ed il servizio ad esso più prossimo;
- nel corso dei Vs. lavori per la realizzazione delle opere in oggetto, nessun deposito di materiale e/o intervento di qualsiasi genere (ivi compreso l'uso di esplosivi e/o l'utilizzo di trivelle, battipalo o attrezzature simili) potranno essere effettuati entro la fascia di servitù della condotta in esercizio, come sopra indicata; a tale proposito dovranno

**Snam rete gas S.p.A.**  
**Centro di Reggio Emilia**  
Via L. Pasteur 10/A  
42122 – Reggio Emilia  
Tel. Centralino 0522/55.80.50 – 0522/55.80.62  
Fax: 0522/55.81.54  
[www.snam.it](http://www.snam.it)  
**Pec. [centroreggioemilia@pec.snam.it](mailto:centroreggioemilia@pec.snam.it)**  
**Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)**

**Snam rete gas S.p.A.**  
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.  
Società con unico socio



energy to inspire the world

essere definite e verbalizzate le “procedure di esecuzione dei lavori tra Voi e il Centro Snam Rete Gas di Reggio Emilia, competente e responsabile per territorio”;

- vengono infine ribadite le prescrizioni già indicate nella lettera DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 410 del 15/11/2022.

Distinti saluti.

Centro di Reggio Emilia  
Manager  
Rosario La Pira

A handwritten signature in black ink, appearing to be "RLP", with a small flourish at the end.