



energy to inspire the world

Reggio Emilia, 23/01/2023  
DI-CEOR/C.RE/RIC. Prot. 61  
EAM 43080

Spett.  
Arpae  
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena  
via Giardini 472/L  
41124 Modena  
Pec: [aoomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoomo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA comprensivo del Provvedimento di VIA relativo al progetto di "Ampliamento sito produttivo K2X" localizzato in Strada Pedemontana nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO), proposto da Kerakoll S.p.A.**

-----

Con riferimento alle ns. precedenti DI-CEOR/C.RE/RIC. Prot. 279 del 30/06/2022 e DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 410 del 15/11/2022 e alla Vs. lettere prot. n° 14102/2022 del 04/01/2023 e del 18/01/2023, con allegata la documentazione integrativa presentata dal proponente in data 02/01/2023 e 10/01/2023, ribadiamo quanto segue:

- le aree interessate dalle nostre opere di protezione e di variante alla ns. condotta, ci dovranno essere consegnate prive di impedimenti, di qualsivoglia natura, che potrebbero ostacolare i lavori medesimi;
- la fascia asservita alla nuova condotta dovrà essere mantenuta nel tempo, a parte i tratti di viabilità previsti nel progetto allegato, a terreno verde, libera da deposito di materiali, parcheggi, canalizzazioni chiuse, insegne pubblicitarie, pali di illuminazione, costruzioni di qualsivoglia natura anche se amovibili, ecc., pertanto le reti di nuova realizzazione indicate sull'elaborato 00\_IM\_B002\_21\_5079 risultano incompatibili con il metanodotto SRG nel tratto in parallelismo;
- nell'elaborato 00\_FR\_B001\_23\_5079 si richiede di inserire l'esatta ubicazione dei metanodotti esistenti e picchettati con FER, indicando la profondità attuale e quella di progetto del metanodotto rispetto al sottopasso in progetto;
- si richiede di inserire il metanodotto Snam Rete Gas di nuova realizzazione sull'elaborato 00\_OU\_B006\_21\_5079;
- vengono infine ribadite le prescrizioni già indicate nella lettera DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 410 del 15/11/2022.

Distinti saluti.

Centro di Reggio Emilia  
Manager  
Rosario La Pira

**Snam rete gas S.p.A.**  
**Centro di Reggio Emilia**  
Via L. Pasteur 10/A  
42122 – Reggio Emilia  
Tel. Centralino 0522/55.80.50 – 0522/55.80.62  
Fax: 0522/55.81.54  
[www.snam.it](http://www.snam.it)  
Pec. [centroreggioemilia@pec.snam.it](mailto:centroreggioemilia@pec.snam.it)  
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

**Snam rete gas S.p.A.**  
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.  
Società con unico socio