

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente

Sede legale: Viale C. Bertì Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

www.gruppohera.it

Spett.le

Regione Emilia-Romagna

Viale della Fiera 8

40127 Bologna (BO)

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

c.a. **Dott.ssa Favero Valentina**

e p.c. Spett.le

ATERSIR

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i

Servizi Idrici e Rifiuti

Servizio Idrico Integrato

Sede di Bologna Via Cairoli 8/F

dgatersir@pec.atersir.emr.it

c.a. **Dott.ssa Natella Isabella**

Imola, Hera spa Protocollo In Uscita 0030793/23 Data 28/03/2023

PEC

Rif: Ing./Progettazione/Progettazione Sistemi a Rete/Progettazione Clienti/DPn/MCI

**Oggetto: Pratica n. 22510030 – Recupero dei bacini ex cava in destra idraulica del fiume
Marecchia con funzione di stoccaggio e distribuzione idrica
Comuni di Santarcangelo di Romagna, Rimini, Verucchio.
Rilascio di parere definitivo
Proponente: Consorzio di Bonifica della Romagna**

In riferimento alla richiesta di espressione parere pervenuta da Regione Emilia Romagna in data 22/03/2023 prot. Hera S.p.A. n. 28780, e alla conferenza dei servizi del 30/03/2023 per la pratica di cui all'oggetto, con la presente si comunica quanto segue:

PARERE DEFINITIVO FAVOREVOLE CONDIZIONATO

alle prescrizioni generali e specifiche di seguito riportate.

Il presente parere ha validità due (2) anni dalla data del suo protocollo di emissione.

Decorsi più di due anni tra l'emissione del parere e il rilascio del permesso di costruire delle opere in oggetto è necessario che il Soggetto Attuatore ripresenti formale richiesta di approvazione del progetto da parte di Hera S.p.A..

PRESCRIZIONI GENERALI

Per tutte le attività connesse alla progettazione e alla realizzazione delle opere di progetto esecutivo di competenza per la gestione a Hera S.p.A. si dovrà osservare quanto previsto



nella documentazione sotto richiamata che si dovrà richiedere al referente territoriale del Gruppo Hera i cui contatti sono riportati in fondo alla presente:

Servizio ACQUEDOTTO

- DOCUMENTO TECNICO DA.DT.AQCQ.001.rev.1 “PRINCIPALI PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI RETI ACQUEDOTTISTICHE”

Servizio FOGNATURA E DEPURAZIONE

- DOCUMENTO TECNICO DA.DT.FD.001.rev.0 “PRINCIPALI PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI RETI FOGNARIE”

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere consegnati gli elaborati del progetto esecutivo conformi alle prescrizioni impartite.

La responsabilità del progetto relativamente al rispetto delle normative specifiche vigenti e alla correttezza dei dati utilizzati per i calcoli eseguiti rimane unicamente in capo al progettista che ha redatto e firmato il progetto.

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere, con onere a proprio carico, tutti i nulla-osta, autorizzazioni, permessi, servitù rilasciati da Enti o da terzi necessari per l'esecuzione delle opere di progetto.

Le attività necessarie per una corretta gestione ed esecuzione delle opere in oggetto sono riassunte di seguito.

L'inizio dei lavori di posa dei sottoservizi dovrà essere preventivamente comunicato a Hera S.p.A. **con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio lavori** mediante uno dei seguenti canali:

- compilazione del **nuovo WEBform** disponibile sul sito www.gruppohera.it nella sezione “Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio”;
- invio all'indirizzo PEC heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Comunicazione inizio lavori opere di urbanizzazione" disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione “Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio”.

Durante l'esecuzione dei lavori il S.A. dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare danneggiamenti e/o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per il ripristino del corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico dell'impresa esecutrice.

Hera S.p.A. potrà richiedere, in corso di esecuzione dei lavori inerenti ai servizi gestiti e previsti dal progetto urbanistico, al S.A. o al Direttore Lavori da esso incaricato, varianti che

riterranno opportune per l'esecuzione a regola d'arte delle opere o al fine di risolvere criticità che possono insorgere successivamente, nel rispetto degli Standard e Specifiche dei materiali del Gruppo Hera e delle normative vigenti in materia.

HERA S.p.A. potrà viceversa autorizzare, su richiesta del S.A. o del Direttore Lavori da esso incaricato, lievi modifiche e varianti in conformità a quanto approvato.

Sono, salvo diversa indicazione, da intendersi attività con oneri a carico del S.A. ma con realizzazione a cura di Hera S.p.A. la sorveglianza sulle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal S.A., i collegamenti alla rete esistente e le opere esterne al comparto. Per tali opere il S.A. dovrà richiederne la valorizzazione economica mediante l'invio all'indirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Richiesta preventivo per opere connesse ad urbanizzazione" disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio".

Su tutte le reti ed impianti di futura gestione che il S.A. andrà ad eseguire direttamente, Hera S.p.A. effettuerà l'attività di alta sorveglianza con oneri a carico del S.A. mediante un tecnico incaricato.

Qualora l'attività di alta sorveglianza non avvenga per omessa comunicazione di inizio lavori, Hera S.p.A. si riserva di far effettuare, con oneri a carico del S.A., saggi di verifica o altri accertamenti sui lavori eseguiti ed eventualmente di non procedere alla messa in esercizio delle reti e/o impianti costruiti e di non assumerne la gestione.

Il S.A. dovrà predisporre a proprie spese la documentazione prevista dalle Check List per ciascun servizio, consegnate a inizio lavori dal tecnico incaricato per l'alta sorveglianza. La realizzazione dei collegamenti alla rete esistente potrà essere effettuata esclusivamente solo dopo la verifica della completezza della documentazione da parte del tecnico incaricato per l'alta sorveglianza.

Per tutte le tubazioni e/o impianti configurabili come opera pubblica che verranno ubicati in proprietà privata dovrà essere stipulato un rogito di servitù per la posa e manutenzione degli stessi a favore del Comune. Copia trascritta di detta stipula dovrà essere fornita ad Hera S.p.A.. Sarà cura del S.A. riservarsi nei rogiti di cessione degli immobili la possibilità di stipulare direttamente la servitù con detto Comune.

Si precisa che Hera S.p.A. potrà rilasciare il nulla osta per la presa in carico provvisoria della gestione delle opere solo quando, attraverso il tecnico incaricato per l'alta sorveglianza, avranno potuto accertare che risulti completa tutta la documentazione prevista dalle Check List.

Successivamente Hera S.p.A. invierà all'Amministrazione Comunale competente il nulla osta per la presa in carico provvisoria della gestione delle opere.



In attesa dell'assunzione della proprietà da parte dell'Amministrazione Comunale e dell'affidamento della gestione tramite comunicazione ufficiale, Hera S.p.A. gestirà in forma transitoria i servizi. Durante la gestione transitoria delle reti realizzate Hera S.p.A. è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati a terzi per un malfunzionamento degli impianti stessi; nel caso di rotture e/o altre attività di manutenzione straordinaria dovute a difetti costruttivi, i costi derivanti dall'esecuzione dei relativi interventi rimarranno in carico al S.A.. La gestione transitoria delle reti consentirà l'effettuazione degli allacciamenti d'utenza e l'attivazione della fornitura del relativo servizio.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Servizio ACQUEDOTTO

Nelle aree di progetto sede dell'intervento, sono presenti numerose condotte di diversi diametri e materiali. Le interferenze con le infrastrutture in capo alla Scrivente, **in accordo e su indicazioni del referente per il Consorzio di Bonifica Ing. Vanni Alberto**, saranno risolte **con oneri a proprio carico** in fase di progetto esecutivo, secondo le indicazioni che questa società fornirà nell'emissione dei prossimi pareri sull'avanzamento progettuale.

Non potranno essere realizzate opere inamovibili in corrispondenza delle condotte esistenti per consentire le operazioni di manutenzione e le piantumazioni ad alto fusto devono essere ad una distanza minima di 2,5 m dall'asse della condotta.

Per le eventuali opere di spostamento a carico del Soggetto Attuatore non risolte direttamente dal Consorzio di Bonifica e per gli eventuali collegamenti necessari per la messa in esercizio di nuove infrastrutture, lo stesso dovrà richiederne la quantificazione economica mediante l'invio all'indirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Richiesta preventivo per realizzazione/spostamento reti/impianti" disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio".

Servizio FOGNATURA E DEPURAZIONE

Nelle aree di progetto sede dell'intervento, sono presenti numerose condotte di diversi diametri e materiali. Le interferenze con le infrastrutture in capo alla Scrivente, **in accordo e su indicazioni del referente per il Consorzio di Bonifica Ing. Vanni Alberto**, saranno risolte **con oneri a proprio carico** in fase di progetto esecutivo, secondo le indicazioni che questa società fornirà nell'emissione dei prossimi pareri sull'avanzamento progettuale.

Non potranno essere realizzate opere inamovibili in corrispondenza delle condotte esistenti per consentire le operazioni di manutenzione e le piantumazioni ad alto fusto devono essere ad una distanza minima di 2,5 m dall'asse della condotta.



Per le eventuali opere di spostamento a carico del Soggetto Attuatore, lo stesso dovrà richiederne la quantificazione economica mediante l'invio all'indirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Richiesta preventivo per realizzazione/spostamento reti/impianti" disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio".

Relativamente all'utilizzo di volume di acque reflue depurate in uscita dal depuratore, che non fanno parte del presente stralcio progettuale, la Scrivente ritiene necessario un ulteriore approfondimento, che dovrà avvenire nei successivi livelli di progettazione.

Servizio AMBIENTE

Eventuali spostamenti anche temporanei dei contenitori, adibiti alla raccolta dei rifiuti, dovranno essere concordati con il gestore del servizio.

Il referente del servizio Igiene Urbana è l'Ing. Turchetti Cinzia Tel. 320_7743489 email cinzia.turchetti@gruppohera.it.

In merito ai temi sui quali viene chiesto di esprimersi alla Scrivente, si forniscono i seguenti riscontri:

- per individuare l'esatta posizione e quota delle condotte occorrerà formalizzare la richiesta di sopralluogo, mediante l'invio all'indirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Richiesta sopralluogo per segnalazione (tracciatura) reti" allegato alla presente.

Infine, si evidenzia che il Soggetto Attuatore delle opere dovrà seguire le indicazioni di seguito riportate per il mantenimento degli standard tecnici di HERA S.p.A.:

- presentare una richiesta di parere allegando gli elaborati progettuali integrati con i tracciati dei sottoservizi gestiti da HERA S.p.A. rilevati durante i sopralluoghi, evidenziando le potenziali interferenze con le opere in oggetto e proponendo le metodologie di risoluzione delle stesse che si intendono adottare;
- valutare con attenzione l'eventuale interferenza delle condotte esistenti con le opere in oggetto, in base alla quota di eventuale sbancamento e scavo prevista;
- nel caso in cui si rendesse necessario prevedere lo spostamento di reti HERA S.p.A., l'Amministrazione proponente dovrà richiederne la quantificazione economica tramite l'apposito modulo "Richiesta Preventivo Spostamento/Estensione Reti" disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici / Richieste Multiservizio";

- eventuali pozzetti d'ispezione che dovessero trovarsi all'interno delle aree soggette a intervento dovranno essere messi in quota in modo da risultare sempre accessibili;
- il S.A. non dovrà creare opere d'impedimento inamovibili per la normale manutenzione della condotta; eventuali interventi di ripristino della rete dovuti a manomissioni o a interventi per riparazioni imputabili alle lavorazioni in progetto, saranno posti a carico del S.A.;
- adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico del Soggetto Attuatore delle opere.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns. tecnico referente Gramantieri Fabrizio Tel 0542/621317 email: fabrizio.gramantieri@gruppohera.it; pec: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare l'oggetto, la data e il numero di protocollo della presente.

Cordiali saluti.

Responsabile Ingegneria HERAtech S.r.l.

Procuratore speciale Hera S.p.A.

Dott. Ing. Luca Migliori

Firmato digitalmente

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"