



## PROVINCIA DI FERRARA

**Settore – Lavori pubblici, Pianificazione Territoriale, Mobilità**

**P.O. –Progettazione e Antisismica  
Servizio Associato Sismica (S.A.S.)**

Ferrara, lì 13/03/2023

**OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 10 L.R. 4/2018 del progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili “Agrivoltaico serre Ostellato” presentato da GH Energy S.r.l., localizzato a San Giovanni di Ostellato nel comune di Ostellato (FE), proposto dalla Società GH ENERGY SRL - Parere in merito alla normativa sismica.**

[Rif.: CdS 03-2023 – GH ENERGY]

In merito alla richiesta pervenuta dall'ARPAE della Regione Emilia Romagna, relativa alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui all'oggetto, questo ufficio si esprime esclusivamente per quanto attiene agli adempimenti in materia di normativa sismica.

Premesso che:

- la documentazione di progetto visionabile non comprende un progetto esecutivo, né tanto meno l'eventuale deposito;
- l'intervento proposto deve essere inquadrato da un punto di vista della vulnerabilità e della sicurezza delle strutture ai sensi delle NTC 2018 e della L.R. n. 19/2008;
- l'autorizzazione alla costruzione è subordinata al deposito delle strutture o alla richiesta di una autorizzazione sismica ai sensi della L.R. n. 19/2008, prima dell'inizio dei lavori ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i., a meno dei casi individuati dalla DGR 2272/2016 per gli interventi dichiarati privi di rilevanza per la pubblica incolumità (IPRIPI).

Dall'elaborato grafico denominato “Tavola 5 – Dettagli impianto” è possibile desumere che il progetto dell'impianto fotovoltaico in questione prevede tra le altre cose la realizzazione di strutture di supporto metalliche per i pannelli fotovoltaici e cabine di trasformazione e di controllo.

Si richiede pertanto di allegare il modulo MUR A1/D1 in cui si dichiara se gli interventi previsti da progetto ricadono nei casi di interventi “IPRIPI” o “non strutturali” o in alternativa necessitano di denuncia di deposito delle strutture o autorizzazione sismica;

Si chiede inoltre di specificare nel suddetto modulo se il progetto esecutivo viene presentato in maniera contestuale o non contestuale al titolo edilizio.

Si trasmette la presente per i successivi adempimenti di competenza.

Cordiali saluti.

**Il Tecnico Istruttore  
Ing. Massimiliano Cantelli**

