



**CONSORZIO DI BONIFICA
PIANURA DI FERRARA**

via Borgo dei Leoni, 28 - 44121 Ferrara
www.bonificaferrara.it
info@bonificaferrara.it // posta.certificata@pec.bonificaferrara.it
C.F. 93076450381

AREA TECNICA
SETTORE ISTRUTTORIE TECNICHE, CONCESSIONI ED ESPROPRI // BG
UNITA' OPERATIVA ISTRUTTORIE TECNICHE
RESPONSABILE ING. MARCO LOLLI
Tel. 0532 218147 - 218191
e-mail: marco.lolli@bonificaferrara.it
e-mail: barbara.galuppi@bonificaferrara.it

Spett.le

ARPAE - S.A.C. DI FERRARA

UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara

alla c.a. di Dott. Marco Roverati

trasmesso via PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it

Spett.le

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

alla c.a. di Ing. Denis Barbieri

trasmesso via PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: RENVALUE SUN 3 S.r.l. - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 L.R. 4/2018, del progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili denominato "COLOMBARINI FERRARA SUD", localizzato nel Comune di Ferrara.

OSSERVAZIONI/CONTRIBUTI

In riferimento alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale inoltrata da ARPAE con pec prot. n. 76800 del 03/05/2023, assunto a prot. cons. n. 9407 in pari data, lo scrivente Consorzio comunica di seguito le proprie osservazioni, comprensive degli elementi utili per effettuare l'istruttoria tecnica e rilasciare il proprio parere di competenza.

• **CONFORMITÀ DELLA LINEA DI CONNESSIONE ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA**

Al fine di potenziare la linea esistente, il progetto prevede la sostituzione di uno dei cavidotti interrati esistenti, uscenti dalla cabina secondaria GIUBILEO 385793, con un nuovo tratto di cavidotto di connessione, da alloggiare all'interno del tubo esistente ed interferente con la canalizzazione demaniale Allacciante Rinaldi Fortezza Civetta.

Si ricorda che tutti gli attraversamenti di linee idrauliche demaniali sono subordinati al rilascio di formale concessione da parte del Consorzio di Bonifica; considerando che l'intervento in progetto prevede di utilizzare un attraversamento esistente del canale, qualora la Ditta fosse sprovvista di regolare concessione per l'attraversamento in questione, è tenuta a farne domanda tramite l'apposita modulistica scaricabile dal sito web www.bonificaferrara.it/servizi/concessioni.



- **CONFORMITÀ DELL'AREA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA**

Dall'esame degli elaborati si evince che tutte le opere in progetto sono previste ad una distanza di almeno 10 m dal ciglio dell'Allacciante Rinaldi Fortezza Civetta, ad esclusione del sistema di scarico delle acque meteoriche nel medesimo canale. Per tale manufatto, prima dell'inizio lavori, la Ditta dovrà presentare domanda di concessione, ai sensi del nuovo Regolamento consorziale scaricabile dal sito istituzionale sopracitato.

- **CONFORMITÀ DELL'AREA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA**

Dall'esame degli elaborati, risulta che il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche è dimensionato in modo adeguato a soddisfare i criteri richiesti dalla Deliberazione Consorziale n. 61/2009 per rispettare il principio dell'invarianza idraulica.

Si richiede tuttavia, al fine di completare le valutazioni nelle successive fasi istruttorie, di produrre un elaborato grafico che riporti maggiori dettagli sul posizionamento della "scolina di magra" citata nella relazione idraulica e sul suo collegamento con il pozzetto di laminazione.

Per ogni utile chiarimento in merito alla presente nota, potrà essere fatto riferimento al Capo Settore, ing. Marco Lolli (0532/218147) o, in alternativa, alla collaboratrice dott.ssa Barbara Galuppi (0532/218191).

Distinti saluti.


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Mauro Monti

