



# *Ministero dell'Interno*

## Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara

*In flammis animus*

— . —

AREA II – PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA

Pratica n° -

ALLA ARPAE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara  
Rif. N. pratica 4776/23  
[aaofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aaofe@cert.arpa.emr.it)

Oggetto: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 10 L.R. 4/2018 del progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili denominato “Gambulaga B”, localizzato nel comune di Portomaggiore (FE), presentato da RENVUE SUN 3 S.r.l.

Comunicazione di avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale sul sito WEB delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e avvio del periodo di osservazioni e del procedimento.

Comunicazione di assoggettabilità ai procedimenti di prevenzione incendi.

In riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità in oggetto, si comunica che dalla disamina degli elaborati di progetto le uniche installazioni assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, sono i trasformatori che utilizzano olio combustibile come liquido isolante, con quantitativi superiori a 1m<sup>3</sup> (att. 48-B – Macchine elettriche).

Pertanto al fine di poter esprimere un parere sull'installazione in questione, il Responsabile Legale dell'attività dovrà adempiere alle disposizioni dettate dagli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011 del citato regolamento, attivando i procedimenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio in materia di prevenzione incendi.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA

DV Massimo Fratti

(Firmato e pubblicato in forma digitale ai sensi di legge)

IL COMANDANTE PROVINCIALE

Antonio Giovanni Marchese

(Firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

---

Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara

