

CONSORZIO DI BONIFICA PIACENZA



CBN00476887

PROTOCOLLO IN Exit  
N° CBP/10071 DEL 22/08/2023

A: Arpae

OGG: Procedura di VIA dell'Imp

DOC NUM: DEL

Spett.le  
**ARPAE - SAC di Piacenza**  
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it  
aoopc@cert.arpae.emr.it

r\_emiro.Giunta - Prot. 22/08/2023.0826009.E

PROT. N. / LP

**OGGETTO:** Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA dell'Impianto Fotovoltaico denominato San Francesco 3 ubicato in Loc. San Francesco in Comune di Cadeo.  
Fascicolo regionale n°131-30-2023  
Proponente soc. Fattoria Solare Montecchio s.r.l.  
**OSSERVAZIONI.**  
(Pratica rif. int. N.3721\_1)

Vista la nota della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, sede di Piacenza, del 08/08/2023 prot. n.137641, ricevuta con prot. n.9626 del 08/08/2023, con la quale:

< ha comunicato ai vari Enti l'avviso di pubblicazione a partire dalla data del 17/08/2023 della documentazione tecnica di progetto, presentata dalla soc. Fattoria Solare Montecchio s.r.l., caricata sul portale della Regione Emilia-Romagna del Fascicolo regionale n°131-30-2023 relativa alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA dell'Impianto Fotovoltaico denominato San Francesco 3 ubicato in Loc. San Francesco in Comune di Cadeo;

< ha segnalato ai vari Enti la possibilità di presentare osservazioni e contributi al progetto di cui all'oggetto entro 30 giorni dalla medesima data di pubblicazione del 17/08/2023;

a seguito di istruttoria tecnica per la verifica degli elaborati del Progetto Definitivo si riscontra quanto segue:

< lungo il canale di bonifica Mulino di Cadeo, corrente sul confine ovest e sud dell'area, verrà messa in opera una nuova siepe arbustiva e recinzione perimetrale, garantendo la fascia di rispetto di 5,00 m lungo il medesimo canale di bonifica, per le attività istituzionali di guardiania e di manutenzione;

< lungo il canale di bonifica Fontana, corrente sul confine est dell'area, verrà messa in opera una nuova fascia a verde caratterizzata da nuclei arbustivi, garantendo la fascia di rispetto di 5,00 m lungo il medesimo canale di bonifica, per le attività istituzionali di guardiania e di manutenzione;

< a partire dal palo/sostegno n.1, fino al palo/sostegno n.55, è previsto l'attraversamento aereo del reticolo idraulico di bonifica (a cielo aperto e tombinato) con nuova linea elettrica MT (lunghezza di 5.730 mt) per il collegamento del parco fotovoltaico San Francesco 3 alla cabina primaria AT/MT esistente (ubicata sul Mappale n.19 del Foglio n.34) in Comune di Fiorenzuola d'Arda;

< nell'elaborato planimetrico catastale in cui viene indicato il tracciato della nuova linea elettrica aerea MT vengono rappresentati solo i canali di bonifica Fontana (tra i pali n.1-n.2), Del Bosco (tra i pali n.4-n.5) e Ravacolla (tra i pali n.32-n.33), mentre non viene rappresentato il reticolo idraulico di bonifica completo attraversato dalla nuova linea elettrica aerea;

verificato che il reticolo idraulico di bonifica completo (a cielo aperto e tombinato) attraversato dalla nuova linea elettrica aerea in progetto è il seguente:

< canale Fontana (tra i pali n.1-n.2);

< canale Del Bosco (tra i pali n.4-n.5);

< tubazione Ponte Chero-Santa Veronica (tra i pali n.8-n.9.);

**Consorzio di Bonifica di Piacenza** - Sede legale: strada Val Nure, 3 - 29122 Piacenza - tel. 0523 464811- fax 0523 464800  
c.f. 91096830335 - info@cbpiacenza.it - e-mail certificata: cbpiacenza@pec.it - www.cbpiacenza.it

- < canale Stornella (palo n.22);
- < canale Palazzo Turgella (palo n.28);
- < canale Ravacolla (tra i pali n.32-n.33);
- < tubazione Pelosa Civardina (palo n.35);
- < canale Piazzone Civardina (palo n.39);
- < tubazione Santa Barbara-Cà Fieschi (tra i pali n.44-n.45);
- < canale Mezzano (palo n.49), il palo n.49 risulta essere sul canale;
- < canale Dugara Sabadino (tra i pali n.52-n.53);

ricordato che lungo il reticolo idraulico di bonifica è associata la “fascia di rispetto” per lo svolgimento delle attività istituzionale di guardiania e di manutenzione di codesto Ente non inferiore a 5,00 m (fino a un massimo di 10,00 m);

tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si esprimono le seguenti osservazioni alla documentazione di progetto definitivo:

#### OSSERVAZIONI

nella successiva fase per l’elaborazione del Progetto Esecutivo

- < dovrà essere aggiornato l’elaborato planimetrico catastale con la rappresentazione del reticolo idraulico di bonifica completo, sopra indicato, per la sovrapposizione della nuova linea elettrica aerea MT;
- < la soc. Fattoria Solare Montecchio s.r.l. dovrà richiedere al Consorzio di Bonifica di Piacenza il tracciato del reticolo idraulico di bonifica (in formato pdf o shape) per la sovrapposizione della nuova linea elettrica aerea MT;
- < al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali di codesto Ente relative alla guardiania e manutenzione, i pali/sostegni in progetto della nuova linea elettrica aerea MT dovranno essere progettati al fine di garantire la “fascia di rispetto” con distanza non inferiore a 5,00 m.

Nel rimanere a disposizione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(arch. Pierangelo Carbone)

