



**Area Pianificazione Territoriale e mobilità sostenibile**  
*Servizio Pianificazione del Territorio*

Ad **ARPAE AACM**

*Agenzia Regionale per la Prevenzione,  
l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-  
Romagna*

PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto:** Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto "Realizzazione impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo di potenza di picco pari a 9,295 MWp e potenza nominale pari a 7,20 MW" sito nel Comune di Molinella e nel Comune di Medicina (BO), proposto da AM SOLAR SRL. **Parere di conformità con il PTM.**

In riferimento alla nota di pari oggetto inviata da ARPAE AACM il 20/03/2023, acquisito agli atti della Città Metropolitana con PG 16469/2023 23 si evidenzia, quanto segue.

**Descrizione del progetto**

Il procedimento in oggetto riguarda l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza di picco pari 9,295 MWp e potenza nominale pari a 7,2 MW da realizzarsi in comune di Molinella (BO) e delle necessarie opere di connessione alla rete elettrica (elettrodotto interrato MT e cabina di consegna).

Il Produttore e Soggetto Responsabile, è la AM SOLAR S.r.l., con Sede Legale in vicolo Gabbiani n.30 - 48121 Ravenna (RA). Le Aree sulle quali è prevista l'installazione del campo fotovoltaico sono già nella disponibilità della proponente. La denominazione dell'impianto, è "MASSARENTI 1".

L'area di progetto è ubicata in Comune di Molinella, ha superficie complessiva pari a circa 11,5 Ha ed ha destinazione agricola ed è ubicata in via Rovere, circa m. 367 a SE dell'intersezione tra tale asse viario e lo Stradone Marmorta, in Comune di Molinella (BO), ed è delimitata a NE dal tracciato della via Rovere stessa, e a NW dall'alveo dello Scolo Durazzo.

Il generatore fotovoltaico sarà composto da n. 503 stringhe ognuna costituita da 28 moduli collegati in serie per un totale di n. 14.084 moduli fotovoltaici al silicio monocristallino avrà una potenza di picco complessiva di 9.295,44 kWp.

L'impianto in oggetto sarà connesso alla rete del distributore a 15 kV trifase 50 Hz, per tale motivo sarà necessario realizzare una nuova cabina di consegna e un nuovo cavidotto interrato MT fino alla Cabina Primaria di E-Distribuzione S.p.A denominata "Schiappa", ubicata in Comune di Medicina.

L'impianto Fotovoltaico comprenderà:

---

**AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Servizio Pianificazione del Territorio**

Via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna - Tel. 051 6598777 - 6598802 - [mariagrazia.murru@cittametropolitana.bo.it](mailto:mariagrazia.murru@cittametropolitana.bo.it)  
[www.cittametropolitana.bo.it](http://www.cittametropolitana.bo.it) - Posta certificata: [cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

- n.1 Cabina di Consegna E-Distribuzione;
- n. 1 Cabine Utente;
- n. 4 Cabine servizi;

### **Inquadramento rispetto al PTM**

L'area oggetto dell'intervento ricade nei seguenti ambiti o tutele del PTM:

- Fasce perfluviali di pianura Art. 22
- È lambito a nord e ad ovest da due scoli minuti (Art. 20)
- Scenario P2 reticolo secondario e principale del Piano Gestione Rischio Alluvioni. (Art. 30)
- Controllo degli apporti d'acqua in pianura, art. 4.8 allegato A al PTM
- Corridoio ecologico multifunzionale dei corsi d'acqua Art. 22 PTM

Relativamente al reticolo idrografico minuto l'art. 4.2 dell'allegato B del PTM prevede che negli alvei attivi, definiti come aree comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall'asse del corso d'acqua, pari a 5 metri per il reticolo minuto, non è ammissibile qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. Si prende atto che il progetto presentato non prevede opere entro tale fascia di rispetto.

Visto quanto sopra e rilevato che le competenze in materia energetica sono assegnate dalla normativa vigente alla Regione, con riferimento alla disciplina del **territorio rurale**, appare utile evidenziare che la LR 24/2017, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della LR 13/2015, riconosce il ruolo istituzionale differenziato della Città metropolitana e riconosce in capo alla stessa alcuni ambiti materiali; in particolare, ai sensi dell'art. 41, lettera h) della LR 24/2017, la Città metropolitana è chiamata a definire, attraverso il PTM, la disciplina strutturale *"del territorio rurale, in conformità alle disposizioni del PTPR, ai sensi dell'articolo 36"*.

Con riferimento all'impianto proposto, si rileva che lo stesso è localizzato in territorio rurale ad una distanza superiore ai 500 metri dalle aree produttive esistenti. L'area interessata dal progetto non può essere pertanto considerata idonea "ope legis" ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. C ter punto 1 del D.Lgs 199/2021 espressamente riferita al territorio rurale.

Tutto ciò premesso e con riferimento alle valutazioni di coerenza rispetto alle componenti di carattere territoriale e pianificatorio di competenza della Città metropolitana si conferma che il PTM non rileva elementi ostativi rispetto alla realizzazione dell'impianto, ferma restando la necessità che ARPAE effettui ogni altra valutazione più approfondita in relazione alla coerenza con la normativa settoriale alla quale il PTM demanda espressamente.

Con riferimento alle interferenze con il PTM, si conferma pertanto che non si rilevano elementi ostativi rispetto alla realizzazione dell'impianto, tuttavia, l'area interessata dal progetto risulta essere localizzata in territorio rurale ed esterna alla fascia cosiddetta "solar belt" che, per le ragioni di cui sopra, non può essere considerata idonea ope legis ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. C ter punto 1 del D.Lgs 199/2021, come già evidenziato nel contributo della Città metropolitana al "Tavolo tecnico per la definizione delle aree idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 199/2021" (PG 72520/2022).

La Responsabile del procedimento amministrativo in oggetto, Arch. Maria Grazia Murru (tel. 051/659 8777 – mail: mariagrazia.murru@cittametropolitana.bo.it), nonché la Referente dell'istruttoria tecnica in oggetto, Geol. Eleonora Crescenzi Lanna (Tel. 051/6598387 - mail: eleonora.crescenzilanna@cittametropolitana.bo.it) si rendono disponibili per ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario.

La funzionaria incaricata  
Servizio Pianificazione del Territorio  
Geol. Eleonora Crescenzi Lanna

La Responsabile  
Servizio Pianificazione del Territorio  
Arch. Maria Grazia Murru

(Documento firmato digitalmente)