

CONSORZIO DI BONIFICA PIACENZA



CBN00477808

PROTOCOLLO IN Exit

N CBP/10819 DEL 14/09/2023

A: ARPAE SAC SEDE DI PIACENZA;

OGG: Procedura di verifica di a

DOC NUM: DEL

Spett.le

ARPAE - SAC di Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

Spett.le

Regione Emilia-Romagna

Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

PROT. N. / LP

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile solare di tipologia “agrovoltaica” a terra su area agricola della potenza nominale di 12 MW ubicato in Loc. Colombaie in Comune di Borgonovo V.T. (Foglio n.13 Mappale n.8, n.19 e n.20 – Foglio n.14 Mappale n.2, n.119 e n.122).

Proponente soc. Borgonovo PV Solar s.r.l.

Fascicolo Reg. 1311/52/2023.

OSSERVAZIONI (Pratica rif. int. N.4355)

Vista la nota della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE, sede di Piacenza, in data 04/09/2023 prot. n.149977, ricevuta con prot. n.10448 del 04/09/2023, con la quale:

< ha reso disponibile la documentazione tecnica di progetto consultabile sul portale Regionale riguardante la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile solare di tipologia “agrovoltaica” a terra su area agricola della potenza nominale di 12 MW ubicato in Loc. Colombaie in Comune di Borgonovo V.T. (Foglio n.13 Mappale n.8, n.19 e n.20 – Foglio n.14 Mappale n.2, n.119 e n.122);

< ha segnalato ai vari Enti la possibilità di presentare eventuali osservazioni e contributi al progetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 08/09/2023;

poiché a seguito di verifica nella documentazione tecnica di progetto, consultabile sul portale Regionale tramite il link indicato nella medesima nota prot. n. 149977 del 04/09/2023, si riscontra quanto segue:

< l'area oggetto di intervento confina a nord con il canale di bonifica denominato Casa di Borgonovo, ad est confina con il Rio Corniolo che appartiene alle acque pubbliche regionali, non di competenza del Consorzio di Bonifica di Piacenza così come i fossi di scolo privati presenti all'interno dell'area in oggetto;

< lungo il canale di bonifica denominato Casa di Borgonovo è pervista la realizzazione della recinzione perimetrale di progetto e la posa della nuova siepe arbustiva;

< la nuova linea elettrica MT in progetto per il collegamento e connessione alla vicina Cabina Primaria posta in Loc. Colombarola non interferisce con il reticolo idraulico di bonifica;

tutto ciò premesso, per quanto di competenza alle interferenze con il reticolo idraulico di bonifica, si esprime la seguente osservazione alla documentazione di progetto:

< poiché l'area oggetto di intervento confina a nord con il canale di bonifica denominato Casa di Borgonovo, la posa della recinzione perimetrale di progetto e della nuova siepe arbustiva dovrà essere realizzata in modo tale da lasciare al di fuori dell'area dell'impianto il medesimo canale di bonifica, al fine di garantire pertanto la relativa "fascia di rispetto" di ampiezza non inferiore a 5,00 m per le attività istituzionali di guardiania e di manutenzione.

Nel rimanere a disposizione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(arch. Pierangelo Carbone)

