

**CONSORZIO DI BONIFICA**  
**della romagna occidentale**

Piazza Savonarola 5 - 48022 Lugo (RA) - tel 0545 909511 fax 0545 909509  
www.romagnaoccidentale.it - mail: consorzio@romagnaoccidentale.it  
pec: romagnaoccidentale@pec.it - cod.fisc.91017690396

ADERENTE A:



EV/fm                      Allegati  
Ns. rif. 12480/2023  
Risposta a nota in data 12.08.2023

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, del progetto denominato "Nuovo impianto di recupero rifiuti plastici costituiti da polietilene a bassa densità (LPDE)" presentato da Italiana Polimeri s.r.l. localizzato in Comune di Massa Lombarda (RA) – Richiesta di integrazioni

	Spettabile ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 48121 Ravenna <a href="mailto:aoora@cert.arpa.emr.it">aoora@cert.arpa.emr.it</a>
<i>Inviata via pec a</i>	
E per conoscenza <i>Inviata via pec a</i>	Italiana Polimeri s.r.l. <a href="mailto:italianpolimeri@pec.it">italianpolimeri@pec.it</a>

Con riferimento al procedimento indicato in oggetto, per il progetto denominato "Nuovo impianto di recupero rifiuti plastici costituiti da polietilene a bassa densità (LPDE)" presentato dalla Società Italiana Polimeri s.r.l. localizzato in via Martiri della Libertà n.62, Comune di Massa Lombarda (RA) esaminato il materiale presentato, al fine di poter esprimere il parere di propria competenza, lo scrivente Consorzio è a richiedere le seguenti integrazioni:

- relazione tecnica riportante il calcolo per la determinazione del volume minimo da reperire ai fini del soddisfacimento del principio dell'invarianza idraulica, ai sensi dell'art. 20 delle norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del torrente Santerno, pari a 500 mc/ha di superficie impermeabilizzata (nella relazione allegata all'istanza è stato riportato il calcolo secondo i criteri delle norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino per il rischio idrogeologico Autorità Bacini Regionali Romagnoli);
- dimensionamento dei dispositivi previsti per l'accumulo del succitato volume minimo (sovradimensionamento condotte fognarie, bacini di laminazione, ecc.) e dei dispositivi atti a limitare la portata massima allo scarico delle acque meteoriche, da fissare pari a 15 l/s/ha di superficie;
- elaborato grafico di dettaglio che rappresenti lo schema della rete fognante, con l'individuazione dei diametri e della direzione di scorrimento delle acque dell'intero sistema, e con l'indicazione chiara dei recettori degli scarichi. Chiarire se questi ultimi sono esistenti e le loro caratteristiche dimensionali;

piano quotato dell'area di intervento e delle strutture esistenti in relazione alla quota altimetrica di un caposaldo fisso (marciapiedi, strade, piazzali) al fine di poter definire il tirante idrico di riferimento secondo i disposti di cui all'art. 5, comma 7 della Direttiva per la Sicurezza Idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009;

Infine, relativamente allo scarico indiretto delle acque reflue assimilabili alle domestiche e meteoriche nello scolo consorziale "Treppiedi", è necessario che la Società proponente inoltri domanda di concessione da redigersi sulla base dei disposti del vigente Regolamento per le Concessioni precarie e le Autorizzazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 11 in data 24/06/1996 e s.m.i. corredata da idoneo elaborato grafico composto dallo schema dell'impianto fognario con l'individuazione del percorso delle acque fino all'immissione nella rete scolante consorziale, nonché la quantificazione del carico in termini di abitanti equivalenti totali al fine di determinare il volume annuo di scarico, delle acque di origine non meteorica scaricate in acque superficiali.

Si precisa che detto scarico non dovrà, in ogni caso, modificare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali.

Al fine del rilascio del parere di competenza si richiede attestazione dell'avvenuto rimborso delle spese di istruttoria, dell'importo di € 82,63, da corrispondersi mediante bonifico sul conto corrente bancario n. IT31H0854223800000000055334 intestato a Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale - presso Banca di Credito Cooperativo ravennate, imolese e forlivese, filiale di Lugo via Baracca.

Il personale dell'Ufficio tecnico consorziale (Geom. Erika Vignoli – tel. 0545 909557, Ing. Federica Montevocchi - tel. 0545 909554) è fin da ora a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

**IL CAPO SETTORE CONCESSIONI-POLIZIA IDRAULICA**  
(Geom. Erika Vignoli)

*Documento firmato digitalmente*