

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE  
E PROTEZIONE CIVILE — DISTRETTO RENO  
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Il Dirigente Responsabile  
(ad interim)

ALCESTE ZECCHI

Regione Emilia Romagna  
Area Valutazione Impatto Ambientale  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

e, p.c. Arpae – SAC di Ferrara  
[aoofo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofo@cert.arpa.emr.it)

Allegati n

Oggetto: Procedimento autorizzativo unico di VIA relativo al progetto denominato:  
"Concessione di coltivazione per risorse geotermiche denominata POLA" nei Comuni  
di Jolanda di Savoia, Copparo, Codigoro, Tresignana e Fiscaglia, in Provincia di  
Ferrara.

Proponente: Geotermia Zero Emission Italia S.r.l.

**Rilascio del parere idraulico di competenza, ai sensi del R.D. 523/1904**

In riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto, visti gli elaborati di progetto delle  
opere di connessione in pubblicazione sul sito dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e  
Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna;

con nota di prot. n. 15/05/2023.0029256 lo scrivente U.T. di Ferrara, Agenzia Regionale  
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ha richiesto indicazioni più specifiche  
relativamente agli attraversamenti del Po di Volano, e dei suoi argini, come indicati nella tavola di  
progetto denominata '18\_planimetria su CTR con attraversamenti e sezioni' e che gli stessi sono  
stati forniti presentando la tav. 'Planimetria su CTR con attraversamenti e sezioni\_rev1' (in  
relazione al punto di attraversamento TOC 10);

vista l'istruttoria condotta dal Responsabile di E.Q. 'Sicurezza Territoriale, Rischio  
Idraulico e Servizio di Piena', Ing. Alessandro Buzzoni, si esprime **parere idraulico favorevole**,  
ai sensi del R.D. 523/1904, alle seguenti prescrizioni vincolanti:

SEDE OPERATIVA

Viale Cavour 77	44121 - Ferrara	Tel 0532218811	Fax 0532210127
-----------------	-----------------	----------------	----------------

PEC: [stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it)

e-mail [stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it)

		ANNO	NUMERO
a uso interno	DP		

Classif.

INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5
5683	650				

Fasc.

ANNO	NUMERO	SUB
2017	272	

1. la distanza di posa del cavidotto, per la parte in parallelismo all'argine sinistro del Po di Volano (coincidente con la S.P. 68), non deve essere inferiore a m 10,00 dall'unghia arginale;

2. l'attraversamento del cavidotto in TOC, in subalveo del Po di Volano, dovrà attestarsi ad almeno m 10,00 di profondità dalla quota di fondo;

3. la società richiedente, Geotermia Zero Emission Italia S.r.l., rimane completamente responsabile dell'opera eseguita e dell'esecuzione della stessa, della sua presenza e della relativa manutenzione; qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche, sue pertinenze e/o a terzi a causa degli interventi in argomento, verrà imputato alla Soc. richiedente, che dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione, a proprie cure e spese, e con le prescrizioni che questa Agenzia vorrà impartire;

4. questo Ufficio Territoriale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

5. qualunque nuova opera, o modifica, che si intendesse eseguire sugli attraversamenti di nuova realizzazione dovrà essere comunicato preventivamente a questo Ufficio, che ne valuterà la fattibilità;

6. la soc. richiedente è tenuta a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della Richiedente qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

7. l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Ufficio, con congruo anticipo, al n. 0532218805 oppure con e-mail all'indirizzo [stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it); la Soc. richiedente è tenuta altresì ad apportare eventuali modifiche che questo Ufficio Territoriale ritenga di dover ordinare per esigenze idrauliche e/o di pubblica utilità;

8. al termine dei lavori dovrà essere presentato a questa Agenzia un elaborato grafico 'as built' del tracciato posato, limitatamente all'attraversamento del Po di Volano e dei suoi argini, di competenza di questa Agenzia;

9. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Ufficio Territoriale di Ferrara, può chiedere di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.

Si ricorda che, a norma della L.R. 7/2004, è necessario acquisire la disponibilità dei suoli relativamente alle aree di proprietà del Demanio Pubblico dello

Stato, costituite nella fattispecie dal Po di Volano e dai suoi argini; il titolo legittimante dovrà essere richiesto ad Arpae SAC di Ferrara.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile (*ad interim*)  
Dott.ssa Alceste Zecchi  
(*documento firmato digitalmente*)

E.Q. Alessandro Buzzoni  
Parere\_cavidotto\_Pola\_Fiscaglia.doc  
19/10/2023\_Casanova\_D/0532218805