

Area Infrastrutture Civili
Servizio Tutela Ambiente e Territorio-U.O. Geologico

Indizione CDS:
Rep. CG 05/10/2023.0000089.U
Ns PG. n. 209230 del 5/10/2023

Ns. Fasc. 110.8/6.9/2023
Ravenna, lì *cfr data protocollo*

Al
CAPO AREA Infrastrutture Civili
Dott. Ing. Massimo Camprini

E p.c.
Arch. Maurizio Fabbri
U.O. Gestione Attuativa dello Sviluppo
Strategico Portuale, Produttivo e dell'Energia

ESECUZIONE LAVORI IN ZONA SOTTOPOSTA A INGRESSIONE MARINA

Oggetto:

OTTIMIZZAZIONI DEL PROGETTO "FSRU RAVENNA E COLLEGAMENTO ALLA RETE NAZIONALE GASDOTTI", INTERVENTO STRATEGICO DI PUBBLICA UTILITÀ, INDIFFERIBILE E URGENTE, FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE NAZIONALE LOCALIZZATO NEL TRATTO DI MARE PROSPICIENTE PUNTA MARINA E NEL COMUNE DI RAVENNA (RA) - ISTANZA DI **VARIANTE** ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.3 DEL 07/11/2023 -

Richiedente: SOC. SNAM FSRU ITALIA S.R.L. _ EMERGENZA GAS

VISTO l'Indizione di Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità Sincrona ex art. 14 ter della L. 241/1990, indetta dal Commissario Straordinario di Governo per il Rigassificatore della Regione Emilia-Romagna con Nota prot. regionale CG 05/10/2023.0000089.U, **a seguito di istanza presentata dalla SOCIETÀ SNAM FSRU Italia S.r.l.** di Variante all'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio - Decreto n.3 del 07/11/2023;

VISTO le ottimizzazioni di progetto presentate, come illustrate in nuovi elaborati e in elaborati aggiornati;

VERIFICATO che parte delle opere ricadono IN FASCIA DI INGRESSIONE MARINA ex ART. IV.1.14 c.8 del RUE vigente;

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, **CONDIZIONATO AL RISPETTO DELLA QUOTA DI + 1,00 mt.**, riferita alla quota zero della Rete di Livellazione comunale per lo Studio della Subsidenza, **RELATIVAMENTE AL PIANO D'IMPOSTA DEL NUOVO LOCALE ADIBITO A CABINA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE, PER COLLEGAMENTO ELETTRICO IN MEDIA TENSIONE DELLA PIATTAFORMA OFFSHORE**, come previsto dalle prescrizioni dettate dalla normativa di RUE vigente ART. IV.1.14 c.8 lett.a).

Si allega Monografia dei Caposaldi della Rete Comunale nei pressi del sito di intervento, aggiornati all'ultima livellazione 2021.

IL RESPONSABILE U.O. GEOLOGICO
DOTT. SERGIO NANNINI

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. 12/02/1993, n. 39)

Allegato:

Monografia dei Caposaldi