

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Dipartimento di Sanità Pubblica  
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

ARPAE  
Sede territoriale di Piacenza  
[aoopc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopc@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 del progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile solare di tipologia "agrovoltica" localizzato in Località Colombaie nel territorio del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) presentato da Borgonovo PV Solar S.r.l.  
Fascicolo Regionale 1311/52/2023.  
Parere.

Con riferimento a quanto in oggetto, esaminata la documentazione prodotta, si ritiene che la stessa sia sufficientemente completa ed esaustiva, e si esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza, a condizione che:


- venga rispettato quanto previsto dal D.M. 29 maggio 2008 in relazione all'esposizione ai campi elettro-magnetici generati dalle **linee elettriche a MT e BT interrate** in progetto;
- venga previsto un **servizio igienico** per il personale operante nel cantiere;
- vengano messe in atto le opere di **mitigazione ambientale** previste, in particolare la siepe arboreo-arbustiva a schermatura visiva lungo l'intero perimetro dell'ambito in oggetto al fine di garantire la mitigazione visiva a tutta altezza, prevedendo una periodica verifica dello stato di conservazione e il risarcimento di eventuali fallanze;
- in merito all'impianto di **illuminazione artificiale**, si evidenziano le seguenti incongruenze: nella dichiarazione asseverata circa la conformità sull'inquinamento luminoso è riportato che "*non è stata prevista la progettazione dell'impianto di illuminazione artificiale...*" ma in altri documenti (es: relazione tecnico-descrittiva) viene riportato che "*...l'impianto sarà previsto di sistema di illuminazione...*"; si suggerisce, al fine di garantire la sicurezza dell'intero complesso, di prevedere un impianto di illuminazione artificiale e una recinzione integrata da un sistema di allarme antintrusione e di videosorveglianza (come riportato nella relazione tecnico-descrittiva);

Il responsabile del procedimento

Pag. 1/2

U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica  
Piazzale Milano, 2 – 29121 Piacenza  
T. +39.0523.317930 – F. +39.0523.317929  
e.mail : [a.roveda@ausl.pc.it](mailto:a.roveda@ausl.pc.it) – [www.ausl.pc.it](http://www.ausl.pc.it)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza  
Sede legale: Via Anguissola, 15 – 29121 Piacenza  
T. +39.0523.301111 – F. +39.0523.301111  
Codice fiscale 91002500337



- si specifica infine che, nel caso in cui si confermasse l'intento di un **utilizzo agro-voltaico e zootecnico** (allevamento ovicaprino o avicolo) dell'ambito (o di porzioni di esso, secondo distribuzione modulare), si ponga particolare attenzione a prevedere idonee recinzioni per far pascolare in sicurezza i capi dell'allevamento fra i vari moduli e al contempo preservare l'integrità dei componenti dell'impianto (es: idonee barriere onde evitare il "rosicchiamento" dei cavi elettrici, ecc...), prevedendo altresì un sistema di allontanamento dei liquami/deiezioni.

Distinti saluti.

Dr.ssa Deanna Rossi

**LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.**  
**Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):**

<b>76-3A-88-B6-E1-AC-D5-B6-F1-9C-C8-BB-0B-1D-9D-BB-49-26-61-5F</b>
--

**CAdES 1 di 1 del 10/01/2024 18:30:44**

Soggetto: DEANNA ROSSI

S.N. Certificato: 6D52 C51D 9DFC 55C9

Validità certificato dal 28/11/2022 10:21:02 al 28/11/2025 10:21:02

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

*Commento: firma con funzioni vicariali*

-----