



Città di Medicina

Comune di Medicina
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Piano Strategico
tel. 051 6979208 – 051 6979303

MAIL: ediliziaprivata@comune.medicina.bo.it - PEC: suap@pec.comune.medicina.bo.it

Rif. Prot. n. 25183/2023

Medicina, data come da firma digitale

Tit. 06 Cat. 01

A Regione Emilia Romagna
Area Valutazioni Impatto Ambientale e
Autorizzazioni
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ARPAE-AACM
Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni
ambientali
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: *Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art.19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato "Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica Medicina 1 e Medicina 2" in località Fossatone nel comune di Medicina (BO).*

Contributo istruttorio

Vista la comunicazione di avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale sul sito web della Regione Emilia-Romagna, con avvio del procedimento e del periodo delle osservazioni, pervenuto al Suap del Comune di Medicina in data 05/12/2023 registrato con prot.n. 25183/2023, relativo al progetto denominato "Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica Medicina 1 e Medicina 2", previsto nel comune di Medicina (BO) in località Fossatone, presentato dalla Società CHIRON ENERGY SPV 24 S.r.l.;

Vita la documentazione agli atti, depositata dal proponente, pubblicata sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

Vista la richiesta di integrazioni di Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della R.E.R. e considerata la documentazione integrativa depositata da parte del proponente;

Preso atto delle considerazioni emerse e valutate, durante l'incontro tecnico del 21/12/2023, in modalità videoconferenza al quale hanno partecipato gli Enti coinvolti nel procedimento;

Visto il D.lgs. n.199/2021, in particolare l'art.20 comma 8;

Considerate le richieste di integrazioni documentali e chiarimenti richiesti da Comune di Medicina e pubblicate sul sito della Regione Emilia Romagna con pg. 2023_1267632 il 22/12/2023;

Preso atto delle integrazioni fornite da parte del Soggetto proponente e protocollate con riferimento Regionale pg.2024_29654 e altri del 15/01/2024, nelle quali si riscontrano precisazioni normative in merito alla scelta localizzativa da parte del proponente e una dettagliata integrazione per una miglior mitigazione vegetazionale con indicazioni puntuali delle essenze e della disposizione proposta;

A seguito delle suddette integrazioni, il Comune di Medicina - Ufficio Pianificazione Urbanistica Edilizia e Piano Strategico, rilascia il presente contributo tecnico istruttorio in merito all'intervento di realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza nominale complessiva di 16.003,260 kW nell'area individuata catastalmente al Foglio 128 particelle 154-160-162 (area compresa tra via San Vitale Ovest e via Passo Pecore - zona Fossatone), costituito dai seguenti n.2 impianti:

- impianto "MEDICINA 1" di potenza nominale complessiva 9.172,80 kW;
- impianto "MEDICINA 2" di potenza nominale complessiva 6.830,46 kW.

In riferimento a quanto richiesto ad integrazione per le fasce arbustive in progetto di mitigazione ambientale e per l'inerbimento a prato, si precisa quanto segue:

allo scopo di mantenere nel tempo l'effettiva funzionalità delle opere a verde in progetto, la manutenzione degli impianti vegetazionali dovrà avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o la semina) di ogni singola pianta/arbusto/albero/siepi e di ogni parte di parto e prolungarsi per almeno 3 anni.

Dovrà essere posta particolare attenzione fino a quando non sarà evidente che le piante, superato lo stress da trapianto (o il periodo di germinazione per le semine) siano ben attecchite e siano in buone condizioni vegetative. Le attività di manutenzione dei nuovi impianti messi a dimora, dovranno comprendere le operazioni di:

- irrigazione, mediante il controllo periodico delle esigenze idriche delle piante
- ripristino delle eventuali conche e rinalzi
- operazioni di difesa dalla vegetazione infestante, al fine di evitarla lungo le file di nuovi impianti
- potature ed eventuali rimozioni e sostituzioni delle fallanze, con altro materiale avente le stesse caratteristiche
- rimozioni delle protezioni e strutture di ancoraggio ove inserite, da realizzarsi una volta verificato il corretto affrancamento di ogni singolo esemplare messo a dimora.

Lungo il confine con la via San Vitale Ovest, si conferma la prescrizione della messa a dimora di filari arborei di essenze autoctone intervallati da specie arbustive, disposti secondo uno schema libero che funga da totale schermatura ambientale.

Contatti di riferimento:

Responsabile del Procedimento Arch. Sisto Astarita.

Tecnico istruttore Arch. Erica Brini (Tel. 051/6979271 - mail: erica.brini@comune.medicina.bo.it)

Distinti saluti

*Il Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione del Territorio
Arch. Sisto Astarita
(Documento firmato digitalmente)*