



Spett.le
ARPAE-SAC Ferrara
pec: aoofe@cert.arpa.emr.it

Spett.le
Regione Emilia Romagna
Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale
pec: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Impianto "Centro Agricolo Ambiente G. Nicoli" per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione nel Comune di Portomaggiore – Integrazione osservazioni relativamente alla viabilità.

In riferimento alla procedura in oggetto, a seguito delle più recenti integrazioni afferenti la sfera di competenza di questo ente, in materia di viabilità e transiti interessanti la rete stradale comunale, esaminate attentamente le risposte alle precedenti osservazioni, si ritiene doveroso richiedere le seguenti integrazioni:

- 1) come si può evincere dalle tavole tecniche "CAA-TAV-PS-10-A_CanaleForcello_Insieme-001" e "CAA-TAV-PS-11-A_CanaleForcello_CarpenterieArmature-001" in merito all'allargamento ed adeguamento del ponte stradale sul condotto consorziale Forcello, viene riportata sia nei prospetti che nella sezione longitudinale, come barriera di protezione applicata alle frontine laterali del ponte, un mero "parapetto metallico in acciaio" realizzato con tubolari e montanti.

Trattandosi quindi di un rifacimento con adeguamento ed allargamento del ponte, certamente qualificabile come opera quantomeno di manutenzione straordinaria, si prescrive la sostituzione del proposto parapetto metallico in acciaio, con una barriera di protezione stradale idonea, su entrambi i lati del ponte, di Classe minima H2 Bordo Ponte.

Firmato digitalmente
Il dirigente del Settore Tecnico
Ing. Leonardo Nascosi