

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 19 gennaio 2024
Prot. gen. 0005689/24

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/MM

Spett.le
ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Unità Valutazioni Ambientali
Via San Felice, n° 25, Bologna
40122 tel 051 5281586 fax 051 6598814
PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 26 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il progetto denominato "Realizzazione nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi" localizzato in comune di Bologna, tra via C. Colombo, via del Trebbo e via del Rosario.
Proponente: ECOFELSINEA S.R.L.
Contributo a margine della CdS prePaur del 09/01/2024.

In riferimento al progetto di realizzazione dell'impianto in oggetto la Scrivente Società, analizzata la documentazione presentata dal Proponente e dagli elementi emersi durante la Conferenza dei Servizi del 09/01/2024, al fine di ottenere tutte le informazioni utili all'elaborazione del parere finale di ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura, richiede e segnala:

1. In relazione all'unità di trattamento di prima pioggia fornire una più chiara esposizione della tipologia di trattamento di disoleazione annessa a tale unità (Es. portata, avviamento, tempo di svuotamento in pubblica fognatura)
2. In relazione all'elaborato cartografico PF-T10 fornire un migliore dettaglio del tratto di condotta di scarico a valle del disoleatore (posizionamento dei pozzetti di ispezione e campionamento come da schema tipo del gestore del Servizio Idrico Integrato)
3. In riferimento all'impianto di lavaggio ruote, citato al punto 4.2 del documento PF-R4 Rev.0 Novembre 2023, fornire un migliore dettaglio cartografico riguardo al posizionamento dell'impianto di trattamento a ciclo chiuso, con dettaglio della rete idraulica, che lo connette alla vasca di laminazione, per la presa dell'acqua, e lo scarico dell'acqua trattata. Benché tale flusso idrico sia dichiarato separato dallo scarico in pubblica fognatura ci risulta utile avere a disposizione la scheda di sicurezza per chiarire la natura chimica del flocculante utilizzato per il trattamento delle acque.

Distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)