



**NUOVO  
CIRCONDARIO  
IMOLESE**

attività tecniche  
montagna e territorio

**SERVIZIO SISMICO ASSOCIATO**

Prot CFR. FILESEGNATURA.XML / OGGETTO PEC  
del CFR. FILESEGNATURA.XML / OGGETTO PEC

Alla c.a. **ARPAE**  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
pec: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

p.c. **Regione Emilia-Romagna**  
Area Valutazione impatto ambientale e autorizzazioni  
pec: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**OGGETTO: Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto denominato  
“Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi” sito nel  
Comune di Dozza (Bo), in via Emilia  
Soggetto proponente: C.F.G. Ambiente srl  
PARERE SUL PROGETTO DI MASSIMA**

Con riferimento all'avvio del procedimento comunicato da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con prot. N. 32653/2023 del 23/02/2023 (assunta a prot. 3270 del 24/02/2023);

vista la documentazione richiamata nella comunicazione in oggetto assunta a prot. n. 3270 del 24/02/2023;

rilevato che:

- le scelte operate non sono in contrasto con i principi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica contenuti nelle “Norme per la riduzione del rischio sismico” L.R. 19/2008;
- le scelte operate non sono in contrasto con le vigenti norme tecniche per le costruzioni D.M. 17/01/2018;

per quanto attiene alle competenze del Servizio Sismico del Nuovo Circondario Imolese (struttura tecnica competente in materia sismica per il Comune di Dozza), **si esprime parere favorevole in merito all'ammissibilità dell'intervento**, con le seguenti **precisazioni**:

- a) argomentare la Classe d'uso II associata agli interventi in oggetto, in relazione alla pericolosità per l'ambiente del contenuto e delle attività previste**; anche se non si configura un incremento di Classe d'Uso rispetto allo stato attuale, si invita ad elaborare la **valutazione della sicurezza** dell'edificio prefabbricato esistente con particolare riferimento ai principali collegamenti tra gli elementi strutturali (§§ 2.4.2, 8.3 NTC2018);
- b) il procedimento amministrativo sismico relativo alla realizzazione dei singoli interventi (autorizzazione o deposito) dipenderà dalle loro rispettive caratteristiche dimensionali** (ad esempio serbatoi, strutture metalliche, ... rif. D.G.R. 1814/2020).

Si ricorda che l'avvio dei lavori delle nuove costruzioni e/o interventi su manufatti esistenti in oggetto sono subordinati all'ottenimento del titolo abilitativo sismico ai sensi della L.R. 19/2008 (autorizzazione sismica / deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture).

Si rimane a disposizione per chiarimenti ai seguenti recapiti:

mail [sismica@nuovocircondarioimolese.it](mailto:sismica@nuovocircondarioimolese.it), tel. 0542 603204 - 603257.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE  
ing. Milo Coralli  
*(documento firmato digitalmente)*