



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO
UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA
ING. DAVIDE PARMEGGIANI

Spett.le
ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via S. Felice, 25
40122 BOLOGNA (BO)
Inviato via PEC:
aoobo@cert.arpa.emr.it

e, p.c.
Spett.le
PADANA SERVIZI S.R.L.
Via Bacilliera, 12
40010 CALDERARA DI RENO (BO)
Inviato via PEC:
padanaservizi@legalmail.it

**Oggetto: Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, del progetto denominato "Realizzazione di un impianto agrivoltaico da 15,54 MWp", localizzato nel comune di Calderara di Reno (BO).
Proponente: Padana Servizi S.r.l.
Pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale sul sito WEB delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, con avvio del procedimento e del periodo di osservazioni, e contestuale convocazione dell'incontro tecnico istruttorio. - Parere di competenza.-**

A riscontro della comunicazione ricevuta con Prot. 08/07/2024.0045114.E del 08/07/2024 in merito all'argomento in oggetto e alla relativa convocazione dell'incontro tecnico istruttorio;

atteso che il l'Ufficio scrivente agisce per la gestione e tutela del Demanio Idrico in qualità di Autorità Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, secondo le funzioni che sono state trasferite dallo Stato alle Regioni dall'art. 89 del D.Lgs.112/98 e assegnate all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

visionata la documentazione resa disponibile;

si precisa quanto di seguito riportato:

- le opere consisteranno nella realizzazione di un impianto fotovoltaico e relativi fabbricati

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel. 051.527.4530
fax 051.527.4315

e-mail: stpc.bologna@regione.emilia-romagna.it
pec: stpc.bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUM	SUB
a uso interno DP	Classif 5685	650	20				Fasc. 2024	672	

accessori per la gestione dello stesso;

- non si ravvisano difformità progettuali in merito a distanze di rispetto dai corsi d'acqua di competenza dello scrivente Settore, secondo quanto prescritto dalle norme di cui al R.D. 523/1904;
- l'area oggetto di intervento ricade all'interno delle aree normate per il controllo degli apporti dal Piano Stralcio per il Sistema Idraulico del bacino del Torrente Samoggia, come specificato all'art. 20 delle Norme di Piano;
- non è stato progettato un sistema di laminazione come prescritto dall'art. 20 delle norme di Piano, ma si ipotizza che le acque defluiranno in un sistema di fossi che confluiranno nel reticolo gestito dal Consorzio della Bonifica Renana;

Fatto salvo quanto riportato più sopra, si precisa che il ricettore del sistema di canalizzazioni in cui vengono immesse le acque drenate dal comparto in oggetto, fa parte del reticolo idrografico assegnato in gestione al Consorzio della Bonifica Renana, ivi comprese le aree qualificate quali pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua. Di conseguenza, il Consorzio della Bonifica Renana è legittimato a svolgervi tutte le attività previste sui canali di bonifica dal R.D. 368/1904. Pertanto, si rimanda al Consorzio della Bonifica Renana l'espressione del parere idraulico di competenza, relativamente all'immissione nel corpo idrico e al rilascio dell'apposito nulla osta idraulico nonché, se dovuto, della concessione demaniale.

In fase esecutiva dovranno essere dimensionate le opere di scarico in accordo con le prescrizioni fornite dal Consorzio di Bonifica in qualità di gestore del corso d'acqua ricettore e dalle Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura, redatte dall'Autorità di Bacino del Reno, allegate alla deliberazione n. 1/3 del 1° agosto 2013.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si indicano i funzionari dott. Enrico Mazzini (enrico.mazzini@regione.emilia-romagna.it – 051 527 6828) o l'Ing. Stefano Bondioli (stefano.bondioli@regione.emilia-romagna.it) quali possibili riferimenti per successivi contatti.

Distinti Saluti-

Per il Dirigente
Ing Davide Parmeggiani
Ing. Elisa Botta
(firmato digitalmente)

Il Responsabile
Ing Davide Parmeggiani
(firmato digitalmente)