



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FORLÌ-CESENA
Ufficio Prevenzione incendi
com.prev.forli@cert.vigilfuoco.it

Pratica PI n°17350

A ARTURO SANTINI
VIA CERVESE 364, 47521 Cesena

Oggetto: Valutazione Progetto, parere definitivo favorevole
Ditta LA CESENATE CONSERVE ALIMENTARI SPA sita in VIA CERVESE 364,
47521 Cesena

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 8249 del 24/05/2024 per le seguenti attività soggette:

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 70.2.C | Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|

questo Comando esprime **parere definitivo favorevole** per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni:

| | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1) | rispettare quanto previsto in progetto per il carico d'incendio specifico qf calcolato, in relazione alla distribuzione dell'area stessa di pertinenza (S.2.5 comma 5 e S.2.9 comma 5 del D.M.03.08.2015 e s.m.i); qualora le condizioni di sicurezza previste per il carico d'incendio, per la verifica della struttura e dei serramenti di comunicazione, dovessero mutare, anche in considerazione della verifica della velocità della curva di crescita dell'incendio (Tabella G.3.2 del DM 03.08.2015 e smi), si dovranno attivare nuovamente le procedure di cui all'art.3 del DPR 151/11; |
| P2) | in considerazione di quanto valutato dal progettista ai sensi del punto G.2.9 comma 2 del DM 03.08.2015 e smi, il progetto esecutivo elettrico e la relativa dichiarazione di conformità dovranno riportare espressamente quanto previsto nel progetto antincendio. |

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica

Giuseppe Lambresa
(firmato digitalmente)

Visto del Comandante
(TRIPI)