

**CONSORZIO DI BONIFICA
PIANURA DI FERRARA**

via Borgo dei Leoni, 28 - 44121 Ferrara

www.bonificaferrara.it

info@bonificaferrara.it // posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

C.F. 93076450381

r_emiro.Giunta - Prot. 12/12/2024.1358199.E

AREA PROGETTAZIONE
SETTORE ISTRUTTORIE TECNICHE, CONCESSIONI ED ESPROPRI // MB
UNITA' OPERATIVA ISTRUTTORIE TECNICHE
RESPONSABILE ING. MARCO LOLLI
Tel. 0532 218133 - 218134 - 218158 - 218147
e-mail: marco.lolli@bonificaferrara.it
e-mail: milla.biavati@bonificaferrara.it

Spett.li

ARPAE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

Pec: aoofo@cert.arpa.emr.it

Regione Emilia - Romagna

Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni

Pec: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: **RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL** -Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto fotovoltaico denominato "TRESIGALLO 3" situato nel Comune di Tresignana (FE).

Parere di competenza

In riferimento alla nota di ARPAE prot. 141200 del 01/08/2024, assunta in pari data al prot. consorziale n. 15298, esaminata la documentazione scaricata dal sito indicato, si comunica che la stessa risulta, nel complesso, rappresentativa del sistema di scarico nella rete idraulica consorziale delle acque meteoriche derivanti dall'impianto in esame e dell'opera di accumulo prevista per il contenimento delle acque in eccesso ed in linea con quanto prescritto dalla delibera consorziale n. 61 del 04/12/2009 in materia di invarianza idraulica.

Si trasmette pertanto, **per quanto di competenza e salvo diritti di terzi**, il parere favorevole di questo Consorzio nell'ambito del procedimento autorizzativo in esame, nel rispetto della documentazione tecnica inoltrata e delle prescrizioni sotto riportate.

Il nuovo impianto si svilupperà su una superficie di mq. 140.600 identificata catastalmente al foglio n. 15, Mappali 23-25-26-27-28-29-30-32-43-53-54-58-65-81-101-126 del Comune di Tresignana. La superficie impermeabile compresa nell'area dell'impianto non dovrà superare mq. 46.145.

L'impianto in argomento dovrà essere realizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. che il nuovo impianto, venga realizzato nel rispetto della documentazione progettuale inoltrata a questo Consorzio;
2. che le strutture di laminazione previste per l'area siano effettivamente dimensionata per trattenere temporaneamente il volume minimo previsto in progetto di **2.308 mc.** consentendo, attraverso gli appositi manufatti di regolazione Diam 160, lo scarico graduale nello scolo Codiferro delle acque



Sistema di gestione con Certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015 per la progettazione di opere pubbliche nell'ambito dell'attività di bonifica idraulica e irrigazione e del patrimonio gestito dal Consorzio per lavori superiori

meteoriche per una portata massima autorizzabile di **112 lt/sec.**, così come stabilito dalla delibera consorziale in materia di invarianza idraulica;

3. che sia data, con sufficiente anticipo, comunicazione dell'avvio dei lavori al tecnico consorziale competente per area, **geom. Nicola Forlani al n. 0532 415012**, per consentire le opportune operazioni di controllo;
4. che in fase di cantiere e durante tutto il periodo di vita dell'impianto venga sempre lasciato libero accesso all'area ai tecnici del Consorzio per le verifiche proprie di competenza.

Si ricorda inoltre che i due scarichi nello scolo Codiferro sono soggetti a concessione consorziale che verrà rilasciata previa presentazione di specifica domanda su apposito modulo scaricabile dal sito del Consorzio (www.bonificaFerrara.it), unitamente all'attestazione del pagamento delle spese istruttorie.

Per ogni utile informazione riguardante il rilascio del presente parere potrà essere fatto riferimento all'ing. Marco Lolli al n. 0532-218147 o, in alternativa, al p.i. Milla Biavati al n. 0532-218134.

Distinti saluti.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Mauro Monti)

