



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE RAVENNA
"Flammam extinguere flamma"

A **ARPAE**

aoora@cert.arpa.emr.it

p.c. **Servizio VIPSA**

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO DI VIA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), COMPRENSIVO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006, DELLA L.R. N. 4/2018 E DELLA L.R. N. 21/2004 RELATIVO AL PROGETTO "AMPLIAMENTO DI UN ALLEVAMENTO AVICOLO ESISTENTE", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI ALFONSINE (RA) – PROPOSTO DA SOCIETÀ AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L. (FASC. RER N. 1317/4/2025) –
RISCONTRO VS NOTA SINADOC n° 41197/2024 Rif. Emilia-Romagna PG. n. 34828 del 15/01/2025.

In riferimento alla vostra nota richiamata in oggetto,

- vista la nota del progettista Per.Ind. Mirco Grazioli, allegata alla suddetta comunicazione ed avente ad oggetto *"Verifica di assoggettabilità alla Prevenzione Incendi inerente l'intervento di AMPLIAMENTO DELL'ALLEVAMENTO AVICOLO, sito in Via REALE VOLTANA 48 Località TAGLIO CORELLI ALFONSINE 48011 -RA- di Proprietà di Società AGRICOLA AGRARIA ERICA S.r.l.; secondo apposito D.P.R. 1 agosto 2011 n.151"*, nella quale si specifica che la quantità di cereali/mangime contenuta nei 2 silos a servizio di ogni capannone risulta inferiore a 50.000 kg e che la potenza complessiva dei generatori di calore a servizio di ogni capannone risulta maggiore di 116 kW e inferiore a 350 kW;
- considerato che le coppie di silos a servizio di ciascun capannone sono sufficientemente distanti, e pertanto, possono essere considerati come depositi separati;

SI COMUNICA CHE

le attività indicate non sono soggette alla procedura di valutazione del progetto prevista dall'art. 3 del DPR 151/2011 e, di conseguenza, non è necessario il rilascio del parere da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

VD Francesco Tricase

Firmato digitalmente ai sensi di legge D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente
da FRANCESCO TRICASE
in data 23/01/2025

Per delega del Comandante

Il responsabile del procedimento

DV Vincenzo Cuttone

Firmato digitalmente ai sensi di legge D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente

da VINCENZO CUTTONE

Per il Comandante Antonio Petitto

in data 23/01/2025

COMANDO VIGILI DEL FUOCO RAVENNA

V.le Randi 25 – 48121 Ravenna
e-mail certificata: com.ravenna@cert.vigilfuoco.it
e-mail certificata ufficio prevenzione incendi:
com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it

Centralino uffici: tel 0544-281511
Sala operativa : tel 0544-281515
e-mail ordinaria: so.ravenna@vigilfuoco.it
e-mail certificata : com.salaop.ravenna@cert.vigilfuoco.it