



energy to inspire the world

Cremona, 22/10/2024

Ns. Rif. EAM84270

Spett.

VSE S.r.l.

Piazzale Luigi Cadorna, 14
20123 Milano (MI)

PEC: vse@pecviridisenergia.com

Alla c.a. Ing. Viviana Masucci

Oggetto: Società VSE S.r.l. - Istanza di Autorizzazione Unica comprensiva di V.I.A. ex art. 12 co. 4 D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii. per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza elettrica nominale pari a 24.998,40 kWp ubicato nei comuni di Monticelli d'Ongina (PC) e San Pietro in Cerro (PC) e relativo impianto di rete per la connessione nei comuni di Monticelli d'Ongina (PC), San Pietro in Cerro (PC) e Cortemaggiore (PC)

Metanodotto: 45680 Cortemaggiore – Cremona DN 500

Nulla Osta:

Con riferimento alla Vostra richiesta di pari oggetto trasmessa a mezzo PEC il 14/06/2024, alla nostra richiesta di integrazioni del 14/10/2024 ed alla Vostra successiva nota trasmessa a mezzo PEC il 21/10/2024, quest'ultima corredata di elaborato grafico aggiornato riguardante l'opera e l'interferenza in oggetto, Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto).

snam rete gas S.p.A.

Centro Cremona

Via Milano, 7

Cap 26100 – Cremona (CR)

Tel. centralino + 39 0372.23675

Fax. + 39 0372.26405

www.snam.it

Pec. centrocremona@pec.snam.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7

Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA

di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008

R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.

Società con unico socio



Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni:

- a) L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0372/23675 - **numero verde 800 900 010**), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale e fornirà, anche durante la fase esecutiva degli stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- b) Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
- c) Le opere in progetto potranno essere realizzate in modo che sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) e una distanza minima di sicurezza, misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine, non inferiore a mt 3,00 (metritre), così come descritto nell'elaborato grafico "CRM05-Attraversamento gasdotto SNAM.pdf" da Voi trasmesso, che vi restituiamo firmato per presa visione. Inoltre prima dell'esecuzione della trivellazione dovrete inviare una relazione scritta che attesti le modalità tecniche di controllo della posizione plano-altimetrica della testa di trivellazione dichiarando le tolleranze del sistema di controllo adottato riferite allo specifico stato dei luoghi tenuto conto delle eventuali interferenze, unitamente ad una dichiarazione di assunzione di responsabilità (di cui, per comodità, alleghiamo fac-simile);
- d) L'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della ns. condotta potranno essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, dotati di benna liscia fino ad una distanza di m 1,00 dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- e) I lavori non dovranno modificare in alcun modo l'attuale copertura del metanodotto e le distanze tra i sottoservizi;
- f) Qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto (a), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a spese di VSE Srl - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;
- g) Prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa VSE Srl, dovrà trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei propri lavori;
- h) VSE Srl si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;

snam rete gas S.p.A.

Centro Cremona

Via Milano, 7

Cap 26100 – Cremona (CR)

Tel. centralino + 39 0372.23675

Fax. + 39 0372.26405

www.snam.it

Pec. centrocremona@pec.snam.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7

Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008

R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.

Società con unico socio



- i) Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio.

Resta infine, inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Vostra - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e mallevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Cremona tel. 0372/23675 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori. Resta inteso che la validità del presente Nulla Osta, è subordinato al completamento della Vs. opera entro e non oltre mesi 18 mesi dalla predetta accettazione.

Vi ricordiamo che trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

Distinti saluti.

Business Unit Asset Italia
Distretto Nord
Trasporto

Manager Centro di Cremona
Paolo Graziani

Timbro e Firma per Accettazione

Firmato digitalmente da:
MATTEO RICCIERI
Data: 13/01/2025 10:26:30

All. c.s.d.

- CRM05-Attraversamento gasdotto SNAM.pdf FIRMATO
- VERBALE PICCHETTAMENTO METANODOTTO
- SCHEDA INFORMATIVA GAS NATURALE
- VERBALE RISCHI SPECIFICI
- FAC-SIMILE DICHIARAZIONE ASSUNZIONE RESPONSABILITA' TOC.pdf

snam rete gas S.p.A.

Centro Cremona

Via Milano, 7

Cap 26100 – Cremona (CR)

Tel. centralino + 39 0372.23675

Fax. + 39 0372.26405

www.snam.it

Pec. centrocremona@pec.snam.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7

Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA

di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008

R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.

Società con unico socio