



SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE
AREA BIODIVERSITÀ

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DI AREA
GIANNI GREGORIO

TIPO ANNO NUMERO
REG. CFR.FILE SEGNATURA.XML
DEL CFR. FILE SEGNATURA.XML

TRASMISSIONE VIA PEC

Spett.le

**ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

E, p.c.
Spett.le

NEOEN RENEWABLES ITALIA S.r.l.

PEC: neoenrenewablesitalia@pecplus.it

Oggetto: Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto denominato “Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (impianto fotovoltaico), di potenza di picco totale pari a 24,99588 MWp, potenza in immissione pari a 24,0 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica” loc. La Casella, localizzato nei comuni di Bentivoglio e Malalbergo (BO), proposto da NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L. - Pratica n. 15142/2024 - Fascicolo n. 1317/8/2024

Trasmissione Parere

Vista la Vostra comunicazione di convocazione della prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27bis, c.5 del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 18 e 19 della L.R. 4/18 per l'intervento in oggetto, acquisita agli atti di questo Settore al prot. 1352828 del 11/12/2024.

Esaminate:

- la relativa documentazione progettuale, disponibile nel sito WEB della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>, dalla quale si evince che l'impianto e le relative opere connesse non ricadono in un sito Natura 2000, e la distanza dal sito ZSC/ZPS IT4050024 – “Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella” è comunque superiore ai 500 m.
- la “Dichiarazione asseverata interferenza avifauna” nella quale, il professionista incaricato, assevera che, per la realizzazione del campo fotovoltaico, si utilizzeranno pannelli a basso indice di riflettanza, onde evitare il verificarsi di fenomeni di abbagliamento che possano facilitare le collisioni, unitamente alla realizzazione di siepi protettive perimetrali (altezza ca.

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.6080
fax 051.527.6957

segrpm@regione.emilia-romagna.it
segrpm@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

2,00 m). La presenza della siepe perimetrale fa sì che eventuali soggetti in volo radente si alzino in quota, evitando ulteriormente il rischio di collisioni.

Vista, inoltre, la Deliberazione Assembleare n. 125 del 23 maggio 2023 "Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio".

Visto quanto sopra considerato e facendo seguito alla richiesta di parere di competenza relativa al procedimento in oggetto, si comunica che non si ritiene necessaria l'effettuazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per l'intervento proposto.

Cordiali saluti,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE E DI AREA
DR. GIANNI GREGORIO
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

FB_su_FVNeoen_Bentivoglio_BO_EsenteVINCA.pdf

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.