



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA**

Ufficio Prevenzione Incendi

Prat.86686

Rif Prot VV.F. 22779 del 15/07/2024

Alla *ARPA Sezione Provincia di Bologna - Area
S.O. Monitoraggio e Valutazione Aria*

aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto denominato “Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (impianto fotovoltaico), di potenza di picco totale pari a 24,99588 MWp, potenza in immissione pari a 24,0 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica“ loc. La Casella, localizzato nei comuni di Bentivoglio e Malalbergo (BO), proposto da NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L. Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 16 della L.R. 4/18 e contestuale convocazione della prima seduta della Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 4/18.

In riferimento alla nota prot. 22779 del 15/07/2024 , si rappresenta, al fine di essere acquisito nel verbale della Conferenza di Servizi, che nella documentazione trasmessa non risulta esserci alcuna istanza relativa alle procedure di prevenzione incendi.

Al riguardo si segnala che nel caso in cui sia previsto l’esercizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, dovranno essere attivate le procedure di cui agli art. 3 e/o 4 dello stesso DPR, secondo le modalità individuate nel D.M. 7 agosto 2012.

O. Andrea Cucitro

**IL COMANDANTE
(TURTURICI)**

Il Funzionario Incaricato
Dott.Ing. Andrea Mauro

(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)