



AD/DG/BUIR/ECP/CCI

Spett.le

**ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**

aoobo@cert.arpa.emr.it

dirgen@cert.arpa.emr.it

e p.c.: Spett.le

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto.

Direzione Generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale.

Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna

uit.bologna@pec.mit.gov.it

Autostrade per l'Italia S.p.A.

Direzione 3° Tronco – Bologna

Autostradeperlitaliad3bologna@pec.autostrade.it

OGGETTO: A13 BOLOGNA-PADOVA

Tratto: Bologna Interporto – Altedo. Progr. km 19 circa

Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto denominato “Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (impianto fotovoltaico), di potenza di picco totale pari a 24,99588 MWp, potenza in immissione pari a 24,0 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica” loc. La Casella, localizzato nei comuni di Bentivoglio e Malalbergo (BO)

RICHIEDENTE: ARPAE

PROPONENTE: NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L.

Pubblicazione delle integrazioni e convocazione della prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27bis, c.5 del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 18 e 19 della L.R. 4/18

Termine per la richiesta di elaborati integrativi il 26 dicembre 2024.

Convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona per la data del 14.01.2025

Autostrade per l'Italia SpA

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali SpA
Sede Legale Via A. Bergamini 50 - 00159 Roma
T +39 06 43631 - F +39 06 43634090
autostrade.it - info@autostrade.it

Telegr. Autostrade Roma - Telex Autospa n. 612235
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
Capitale Sociale € 622.027.000,00 i.v.
CF e P.IVA 07516911000 - CCIAA Roma 1037417

Si fa riferimento alla lettera pratica n. 15142/2024 del 11.12.2024 dell'ARPAE, relativa alla richiesta di realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, in cui viene indicata la possibilità di consultazione del pubblico fino alla data del 26.12.2024 e data comunicazione della convocazione della prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria sincrona, da tenersi il 14.01.2025.

Il progetto prevede la costruzione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica mediante l'installazione di n. 42.728 moduli fotovoltaici di potenza unitaria pari a 585 Wp in località La Casella, nel territorio dei Comuni di Bentivoglio e Malalbergo (BO). L'intervento prevede anche la realizzazione degli elettrodotti di connessione alla rete e delle cabine elettriche necessarie al funzionamento dell'impianto.

Esaminati gli elaborati progettuali, la scrivente ritiene che il tema dell'abbagliamento visivo necessiti di maggiori dettagli e pertanto formula la seguente richiesta di integrazione:

- relativamente ai contenuti della relazione sull'abbagliamento visivo (Elaborato 1.17) il Proponente dovrà far integrare lo studio e conseguentemente gli elaborati progettuali al fine di sostanziare e quantificare quanto sostenuto dal progettista a livello qualitativo provvedendo a fornire evidenze, supportate da opportune rappresentazioni grafiche relative allo specifico contesto, che in relazione al percorso del Sole la luce riflessa a opera dei pannelli non sia diretta verso l'infrastruttura autostradale, e in particolare nel cono visivo dei guidatori, o che trovi schermatura dalle opere di mitigazione che dovranno essere introdotte. Tali verifiche appare opportuno che siano svolte anche con i pannelli nella condizione di inclinazione più sfavorevole in relazione alla posizione del Sole per tenere conto di condizioni di funzionamento del sistema in cui i moduli fotovoltaici non "inseguono" il Sole, ad esempio per guasti o condizioni ambientali particolari.

Nell'occasione, come già indicato nella lettera Aspi prot. 15358 del 01.08.2024, si conferma altresì che per tutte le opere da realizzarsi nella fascia di rispetto autostradale di 60 m - determinata dal vincolo preordinato all'esproprio connesso all'ampliamento alla terza corsia autostradale approvato in CdS nel giugno 2022 - dovrà essere sottoscritto un apposito atto d'obbligo, la cui domanda dovrà essere inoltrata alla ns. Direzione 3° Tronco di Bologna, in cui il Proponente dovrà impegnarsi a ripristinare a proprie cure e spese il precedente stato dei luoghi qualora la fascia di



rispetto sia necessaria in caso di esigenze autostradali a giudizio e a richiesta della scrivente Aspi o del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Cordiali saluti



documento firmato digitalmente da

Mauro Crispino

Responsabile Espropri, Convenzioni e Patrimonio