



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara
In flammis animus

Area II – Prevenzione e Sicurezza Tecnica

All' ARPAE
a mezzo PEC:
aofe@cert.arpa.emr.it

Alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI, PAESAGGIO
a mezzo PEC
mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

Al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie
a mezzo PEC

e, p.c: All' U.T.G. - PREFETTURA DI FERRARA
a mezzo PEC

e, p.c: Alla Ditta EG LAGO S.r.l.
a mezzo PEC:
eglago@pec.it

Oggetto: Pratica VVF n°21880 – valutazione progetto (art. 3 D.P.R. 01/08/2011 n°151) nell'ambito di CONFERENZA DEI SERVIZI

Allegato I - D.P.R. 151/2011	Att. n° 48.B	macchine elettrice fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi totali superiori 1 mc.
Allegato I - D.P.R. 151/2011	Att. n° 48.B	macchine elettrice fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi totali superiori 1 mc.
Allegato I - D.P.R. 151/2011	Att. n° 48.B	macchine elettrice fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi totali superiori 1 mc.
Allegato I - D.P.R. 151/2011	Att. n° 48.B	macchine elettrice fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi totali superiori 1 mc.
Ubicazione Attività	Argenta, via Alberoni snc	
Ente/Ditta	EG Lago S.r.l.	

Con riferimento alla domanda presentata dalla Ditta in oggetto indicata tramite codesta Arpae (pratica sinadoc n°12762/2024), intesa ad ottenere il parere preventivo di conformità ai sensi dell'art. 3 di cui al D.P.R. 151/2011, esaminata la documentazione di progetto acquisita agli atti del Comando con prot. n°5264 del 10/04/2024 ed integrata in data 22/04/2024 e 20/05/2024, per quanto di competenza di questo Comando Provinciale, si esprime parere favorevole alle condizioni previste nella documentazione progettuale nonché alle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. i mezzi di estinzione portatili riportati nella relazione tecnica vanno considerati come una condizione minima prevista nell'approvazione del presente parere favorevole ma dovranno essere rivalutati e previsti in esito alla valutazione del rischio incendio così come previsto al punto 2. Capo V dell'allegato I al D.M. 15/07/2014 e s.m.i. prima dell'esercizio dell'attività.

Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara





Ministero dell'Interno
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara
In flammis animus

Area II – Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Si specifica che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica presentata, devono essere integralmente osservate le norme di prevenzione incendi D.M. 15/07/2014 ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, codesta Ditta a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dalla documentazione prevista dall'art. 4 del D.M. 7/08/2012 ed utilizzando la modulistica allegata al decreto DCPST n. 72 del 16/05/2018.

Si ricorda infine che l'esercizio dell'attività rimane subordinato, oltre che al rilascio della SCIA, all'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 in particolare per quanto riguarda il documento della sicurezza, la designazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendi e/o evacuazione e alla relativa formazione.

Il Responsabile Istruttoria Tecnica

I.A.E. RUGGERO TOSI

(Firmato e pubblicato in forma digitale ai sensi di legge)

IL COMANDANTE

Antonio Del Gallo

(Firmato e pubblicato in forma digitale ai sensi di legge)

Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara

