

AREA PROGETTAZIONE

SETTORE ISTRUTTORIE TECNICHE, CONCESSIONI ED ESPROPRI

UNITA' OPERATIVA ISTRUTTORIE TECNICHE

RESPONSABILE ING. MARCO LOLLI

Tel. 0532 218133 – 218134 – 218158 – 218147

e-mail: [marco.lolli@bonificaferrara.it](mailto:marco.lolli@bonificaferrara.it)

[milla.biavati@bonificaferrara.it](mailto:milla.biavati@bonificaferrara.it)

Spett.le ARPAE

Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia Romagna

Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

Via Bologna, 534

44121 – Ferrara

Pec: [aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)

OGGETTO: OPR SUN 31 SRL - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto fotovoltaico denominato "Mesola 2" situato in Comune di Mesola.  
Parere di competenza

In riferimento alla nota di codesta Amministrazione prot. 10833 del 3/03/2025, assunta in pari data al prot. consorziale n. 4709, esaminata la documentazione integrativa scaricata dal sito da Voi indicato si comunica che la stessa risulta, nel complesso, rappresentativa del sistema di gestione delle acque meteoriche derivanti dall'impianto in esame e dell'opera di accumulo prevista per il contenimento delle acque in eccesso ed in linea con quanto prescritto dal Regolamento consorziale in materia di invarianza idraulica.

Dall'esame della documentazione inoltrata, si è potuto constatare che l'impianto sarà allacciato alla rete di E-Distribuzione tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT ARIANO.

Lungo tale percorso, la linea di connessione non andrà ad interferire con linee idrauliche demaniali in gestione a questo Ente.

Si trasmette pertanto, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, il parere favorevole di questo Consorzio nell'ambito del procedimento autorizzativo in esame, nel rispetto della documentazione tecnica inoltrata e delle prescrizioni sotto riportate.

L'area in oggetto è identificata catastalmente Catasto Terreni del Comune di Mesola al foglio n. 4 mapp. nn. 93 e 95.

L'impianto la cui superficie complessiva è pari a **92.700 m<sup>2</sup>** dovrà essere realizzato nel rispetto della documentazione progettuale inoltrata a questo Consorzio e delle seguenti prescrizioni:

- la struttura di laminazione previste per l'area dovrà essere effettivamente dimensionata per trattenere temporaneamente il volume minimo previsto in progetto di **1.509 m<sup>3</sup>** consentendo,



aderente



Sistema di gestione con Certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015 per la progettazione di opere pubbliche nell'ambito dell'attività di bonifica idraulica e irrigazione e del patrimonio gestito dal Consorzio per lavori superiori

attraverso l'apposito manufatto di regolazione DN200, lo scarico indiretto nel Fosso Garbina delle acque meteoriche per una portata massima autorizzabile di **74,14 l/s**, così come stabilito dalla delibera consorziale in materia di invarianza idraulica;

- che sia data, con sufficiente anticipo, comunicazione dell'avvio dei lavori al tecnico consorziale competente per area, **geom. Nicola Forlani al n. 0532 415012**, per consentire le opportune operazioni di controllo;
- che in fase di cantiere e durante tutto il periodo di vita dell'impianto venga sempre lasciato libero accesso all'area ai tecnici del Consorzio per le verifiche proprie di competenza.

Per ogni utile chiarimento in merito alla presente nota potrà essere fatto riferimento all'ing. Marco Lolli al n. 0532-218147 o, in alternativa, al p.i. Milla Biavati al n. 0532-218134.

Distinti saluti

  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Ing. Mauro Monti)

