



Protocollo 37823 del 14/10/2025  
Classificazione 016.008.001  
Fascicolo 2023/16

Spett.le Arpae-SAC Ferrara  
Unità Autorizzazioni complesse ed energia  
c.a. Responsabile dott. Alessandro Travagli  
aoofoe@cert.arpa.emr.it

p.c. Regione Emilia-Romagna  
Servizio Valutazione Impatto e Promozione  
Sostenibilità Ambientale  
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

p.c. Comune di Ferrara  
comune.ferrara@cert.comune.fe.it

**Oggetto:** ART. 27-BIS D.LGS. 152/2006, ART. 15 L.R. 4/2018. LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 14 SRL ISTANZA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER IL PROGETTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO CONA SITUATO NEL COMUNE DI FERRARA. PARERE POSITIVO

**Richiamata** la nota trasmessa dall’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara, di seguito Arpae-SAC, in data 30/01/2024, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 2747/2024, con la quale:

- è stato comunicato che l’avvio del procedimento in oggetto è previsto in data 14/02/2024 in seguito alla pubblicazione dell’avviso al pubblico sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, sull’albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate e sul BURERT;
- è stata comunicata la pubblicazione della documentazione inerente al progetto al link <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5898>;
- si è contestualmente chiesto alla Provincia di Ferrara di pubblicare sul proprio sito web, dal 14/02/2024, per 30 giorni (trenta), l’avviso allegato in quanto la pubblicazione dei documenti di Variante e di ValSAT è valida ai fini della Valutazione ambientale strategica (VAS);

Protocollo 37823 del 14/10/2025  
PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it  
Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara  
<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



- si è chiesto alla Ditta di provvedere a pubblicare a proprie spese l'avviso di deposito BURERT allegato su un quotidiano locale a scelta nella medesima data di pubblicazione sul BURERT (14/02/2024).

**Vista** la successiva nota trasmessa da Arpae-SAC, in data 15/02/2024, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 4300/2024, con la quale:

- è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Autorità competente e sul BURERT n. 45 del 14/02/2024;
- è stato comunicato il contestuale avvio del procedimento in oggetto e delle relative scadenze temporali a decorrere dal medesimo giorno 14/02/2024;
- è stata convocata la Conferenza di Servizi istruttoria sincrona, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. 4/2018 e dell'art. 14, comma 1, della L. 241/1990, per il giorno 29/02/2024 alle ore 9.30.

**Viste altresì:**

- la nota di richiesta integrazioni formulata dalla Scrivente Amministrazione e trasmessa ad ARPAE-SAC e al Comune di Ferrara in data 01/03/2024 nell'ambito della presente Conferenza di Servizi;
- la nota di ARPAE-SAC, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 20488 del 21/06/2024 con cui sono state trasmesse le integrazioni richieste.

**Rilevato che** il tracciato dell'elettrodotto di connessione è stato modificato e che, così come descritto nelle relazioni e rappresentato negli elaborati grafici, interessa la S.P. 22 al km 14+760 circa in attraversamento tramite TOC, fuori centro abitato in Comune di Ferrara.

**Esaminata** la documentazione progettuale, così come da ultimo integrata.

**Considerato** che questa Amministrazione è chiamata ad esprimersi in **riferimento alle interferenze con la viabilità provinciale**, si esprime **parere positivo** condizionato al rispetto delle prescrizioni seguenti:

1. I lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 22 del *Regolamento per la Disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico* ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22/2022.

Protocollo 37823 del 14/10/2025

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386





2. Ogni buca di entrata o uscita della TOC e pozzetto stradale dovrà essere posizionato ad una distanza di almeno 1,20 m dal margine del nastro asfaltato, all'esterno della corsia di marcia della strada provinciale e comunque il più vicino possibile al confine con le proprietà private. Solo ove tecnicamente non possibile, si potrà andare in deroga a tale prescrizione considerando la linea di margine quale limite da cui rispettare la distanza di 1,20 m.
3. Ogni attraversamento dovrà essere realizzato tramite TOC e dovrà essere quanto più possibile ortogonale all'asse della strada provinciale attraversata.
4. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti degli attraversamenti stradali in sotterraneo, misurata dal piano viabile di rotolamento, non dovrà essere inferiore a 1,50 m.
5. Le lavorazioni non dovranno interessare la carreggiata né alterare la stabilità della sede stradale della strada provinciale e non dovranno essere realizzati nuovi pozzetti in corsia.
6. La quota superiore di eventuali pozzetti posizionati in banchina erbosa dovrà essere circa 5-10 cm più in basso rispetto al piano della banchina stessa, al fine di non interferire con le successive operazioni di sfalcio dell'erba.
7. Nel caso in cui le lavorazioni per la posa delle infrastrutture e dei pozzetti interessino la banchina stradale non asfaltata, il ripristino della stessa dovrà essere eseguito come indicato nel *Regolamento per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico*.
8. L'eventuale occupazione della sede stradale con mezzo meccanico dovrà rispettare le tavole del D.M. del 10/07/2002 *Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo* relativamente ai tratti fuori centro abitato, opportunamente modificata ed integrata in base al limite di velocità esistente.

**Con riferimento alle valutazioni di natura patrimoniale e ai provvedimenti di concessione per le opere che interferiscono con la viabilità provinciale e con i terreni di proprietà si comunica che la posizione amministrativa rimarrà sospesa fino al rilascio del provvedimento in sede di conclusione positiva della Conferenza di Servizi.**

Al rilascio della Determinazione di conclusione positiva del procedimento, l'Ufficio Concessioni

Protocollo 37823 del 14/10/2025

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386





## PROVINCIA DI FERRARA

della Provincia di Ferrara provvederà all'adozione di provvedimento per l'istituzione, presso il proprio data-base, della relativa posizione amministrativa, previa ricezione del modulo di istanza corredato dalla relativa documentazione tecnica ed amministrativa elencata nel modulo stesso.

9. Per tutta la durata della concessione, la struttura della sede stradale, sia essa identificabile come carreggiata, banchina stradale asfaltata o non asfaltata, pertinenze, sovrastante le percorrenze oggetto di concessione dovrà essere mantenuta in buono stato, uniforme e tale da evitare incidenti o danneggiamenti a persone o cose.

È compito esclusivo del concessionario provvedere alla manutenzione del nastro asfaltato e alla tempestiva riparazione di danni e cedimenti stradali causati dalla realizzazione e dalla presenza delle opere concessionate o dal loro esercizio, anche a seguito di segnalazione da parte degli Uffici della Provincia di Ferrara.

10. Per tutta la durata della concessione, ogni pozzetto stradale o altro manufatto puntuale dovrà essere mantenuto in buono stato, allineato al piano di rotolamento e tale da evitare incidenti o danneggiamenti a persone o cose.

È compito esclusivo del concessionario provvedere alla manutenzione di tali realizzazioni e alla tempestiva riparazione di danni e cedimenti della sede stradale in prossimità delle opere concessionate, anche a seguito di segnalazione da parte degli Uffici della Provincia di Ferrara.

11. Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia, nonché i funzionari da essi dipendenti, da ogni responsabilità in merito.

12. Il concessionario dovrà comunque adempiere ad ogni eventuale prescrizione che si renda motivatamente necessaria durante l'esecuzione dei lavori, secondo la discrezionalità del funzionario competente alla sorveglianza degli stessi.

13. La Società esecutrice dei lavori dovrà chiedere almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori stessi alla Provincia di Ferrara U.O. Attività Amministrative e Concessioni, il rilascio di autorizzazione/nulla osta per l'occupazione di suolo provinciale e conseguente ordinanza/parere per le limitazioni di carattere temporaneo nella regolamentazione della circolazione stradale.

**Con riferimento al deposito sismico/autorizzazione**, vista la scelta dei progettisti di optare per un "deposito non contestuale", come dichiarato nel modulo MUR A1/D1 trasmesso con le integrazioni

Protocollo 37823 del 14/10/2025

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386





## PROVINCIA DI FERRARA

pervenute con Prot. 4300 del 15/02/2024 presso la scrivente P.A., si rimanda la valutazione di merito al deposito delle strutture da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.

Per quanto riguarda la realizzazione di opere IPRIPI ai sensi della DGR 2272/2016, come dichiarato dai progettisti nel suddetto modulo MUR A1/D1, il Servizio Associato Sismica non ha competenze in merito.

Per ogni chiarimento a riguardo contattare:

Per gli aspetti connessi alla viabilità provinciale

Ing. Dario Vinciguerra                      0532-299944 [dario.vinciguerra@provincia.fe.it](mailto:dario.vinciguerra@provincia.fe.it)

Per gli aspetti connessi alle valutazioni patrimoniali

Geom. Giovanni Pecorari                      0532-299408 [giovanni.pecorari@provincia.fe.it](mailto:giovanni.pecorari@provincia.fe.it)

Per gli aspetti connessi alle concessioni stradali

Dott.ssa Alessandra Verri                      0532-299448 [alessandra.verri@provincia.fe.it](mailto:alessandra.verri@provincia.fe.it)

Per gli aspetti connessi ai procedimenti di autorizzazione sismica/deposito sismico

Servizio Associato Sismica    0532-299423 o 0532-299481 [ufficio.sisma@provincia.fe.it](mailto:ufficio.sisma@provincia.fe.it)

Ferrara, 14/10/2025

IL DIRIGENTE  
CAPOZZI LUCA

Documento informatico firmato digitalmente

Protocollo 37823 del 14/10/2025

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento  
e Il Suo Delta del Po

Ferrara  
terra e acqua