



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE  
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI  
**BOLOGNA**

Ufficio Prevenzione incendi  
com.bologna@cert.vigilfuoco.it

Pratica PI n. 65451  
Rif. Prot. Richiesta n.1636

A WALTHER ZANIBONI  
email: info@geadepurazioni.com  
pec: depurazioniindustriali@legalmail.it  
presso:  
VIA DELL'AGRICOLTURA 8, 40023  
Castel Guelfo di Bologna  
p.c. Al Sindaco del Comune di  
Castel Guelfo di Bologna

Oggetto: **Valutazione del Progetto** relativo all'attività sita in:  
VIA DELL'AGRICOLTURA 8, 40023, Castel Guelfo di Bologna  
Ragione Sociale: GEA DEPURAZIONI INDUSTRIALI SRL  
Attività del DPR 151/11 n.:

74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW

In esito all'istanza presentata con prot. n. 1636 del 16/01/2025 e prot. n. 20272 del 16/06/2025 ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento della **valutazione del progetto** relativo all'attività citata in oggetto, in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati, **trasmessi per via telematica e che costituiscono parte integrante della presente nota**, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sottoportate prescrizioni e condizioni:

- P1) L'impianto, installato all'aperto, deve essere idoneo per tale tipo di installazione;  
P2) Devono essere previsti idonei spazi atti a garantire l'accessibilità e le operazioni di manutenzione da parte del personale qualificato.

A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica  
NATALIA FERRANTELLLO  
(firmato in forma digitale ai sensi di legge)

Firmato digitalmente  
da NATALIA FERRANTELLLO

p. Il Comandante  
(CACIOLAI)  
Il Dirigente Vicario  
Dott. Ing. Massimiliano Russo  
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)



MASSIMILIANO RUSSO  
MINISTERO DELL'INTERNO  
10.07.2025 13:33:10  
GMT+00:00