

progettazione dell'intervento corrisponde alla fattibilità tecnico-economica sulla quale non è previsto/possibile il rilascio di atti di assenso inerenti temi strutturali (autorizzazione sismica ovvero parere sul deposito del progetto strutturale) che saranno possibili solo sul progetto esecutivo e saranno in capo alla Struttura Tecnica Competente in materia sismica che verrà individuata in funzione della tipologia di progetto in essere, come di seguito illustrato.

Dato atto che nella documentazione pervenuta, precisamente negli elaborati: Relazione geologica geotecnica sismica R.06; Relazione preliminare di calcolo delle strutture R.07; viene assunto per l'intervento una Classe d'Uso II (ex art. 2.4.2. NTC 2018),

la scrivente Area,

COMUNICA

che ai sensi della D.G.R. n. 2155/2021 Allegato 1 paragrafo 2, sono escluse dalle opere sovracomunali tutti gli interventi che si configurano in Classe d'Uso I e Classe d'Uso II, pertanto non sussiste la competenza dell'Area scrivente per l'istruttoria del progetto.

La Struttura Tecnica Competente per le strutture in materia sismica è il Comune di Medesano ovvero la STC del territorio Unione Montana Appennino Parma Est.

Nel caso il soggetto attuatore ritenesse invece che l'intervento ricade nell'elenco B – opere di interesse sovracomunale – Categoria B2.2.3. “*dighe, invasi artificiali con sbarramenti, individuati nei piani provinciali protezione civile*”, della citata DGR 2155/2021, la Classe d'Uso (ex art. 2.4.2. NTC 2018) per tale intervento dovrà necessariamente ricadere nella III ovvero nella IV, con coerente progettazione strutturale.

Si ricorda, infine, che in caso il progetto sia sottoposto alla disciplina del vigente Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) la verifica del progetto è in capo alla Stazione appaltante (comprendente pertanto anche gli adempimenti in materia di costruzioni in zona sismica) come già chiarito nella Circolare Regionale prot. 16/02/2024.0158675.U ad oggetto “*Prime indicazioni in merito alle procedure di deposito ed autorizzazione e di denuncia dei lavori per le costruzioni in zona sismica relative a lavori pubblici ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023*”.

Si informa che il tecnico istruttore, ing. Fabio Ferioli, è disponibile per chiarimenti al numero telefonico 051 5274583 o per e-mail all'indirizzo fabio.ferioli@regione.emilia-romagna.it.

Distinti Saluti.

Ing. Valerio Bonfiglioli

documento firmato digitalmente