



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PIACENZA

A: Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna **Servizio Autorizzazioni e concessioni di Piacenza** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest | **PEC:** aoopc@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Fascicolo regionale 1317/26/2024 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili solare e relative opere connesse denominato "Morlenzo" della potenza di 24,586 MWp presentato da IREN GREEN GENERATION TECH S.R.L. localizzato nel Comune Cortemaggiore (PC). – Trasmissione parere di conformità antincendio

Con riferimento all'oggetto, si comunica che la Ditta ha provveduto ad applicare le procedure di cui all'art. 3 del DPR 151/2011 ed al DM 07.08.2012, presentando istanza di valutazione progetto per l'installazione di n. 9 trasformatori del tipo " con isolamento in olio" - attività n. 48.1.B (Macchine elettriche).

Si allega alla presente nota il parere di conformità antincendio prot. COM-PC n. 332 del 12/03/2025 che è stato rilasciato da questo Comando.

Si rimane a disposizione di eventuali chiarimenti.

VR./.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Pier Nicola Dadone)
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs.n.39/1993 e ss.mm.ii.*



ROSSI VITTORIA
MINISTERO
DELL'INTERNO
16.04.2025
10:57:27
GMT+01:00





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PIACENZA

Ufficio Prevenzione Incendi

Piacenza , lì 07/03/2025

Pratica P.I. n°41006

Prot. ingresso n° 1843

A

Società Iren green Generation Tech Srl
irengreengenerationtech@pec.gruppoiren.it
aristide.torrelli@pec.ording.roma.it

e.p.c.

Sig. Sindaco del Comune di
Cortemaggiore (PC)

Oggetto: Valutazione del Progetto di Prevenzione Incendi

Ditta: IREN GREEN GENERATION TECH SRL

Sede attività: Cortemaggiore, LOCALITA' MORLENZO SNC, 29013 Cortemaggiore

Riferimento alle seguenti attività del D.P.R.n°151/2011:

- | | |
|--------|---|
| 48.1.B | Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc: progetto inerente l'installazione di n. 09 trasformatori elevatori ad olio , a servizio di un parco fotovoltaico installato a terra della pot. elett. di 24.586,32 KW |
| 48.1.B | Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc |
| 48.1.B | Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc |
| 48.1.B | Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc |
| 48.1.B | Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc |
| 48.1.B | Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc |
| 48.1.B | Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc |
| 48.1.B | Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc |

Funzionario responsabile dell'istruttoria: PAOLO BALDINI

Con riferimento alla domanda presentata da codesta Ditta intesa ad ottenere la valutazione di conformità del progetto di Prevenzione Incendi presentato si comunica l'esito dell'esame della pratica.

Esaminato ai soli fini della Prevenzione Incendi il progetto presentato da codesta Ditta in data 1843 ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151 del 01/08/2011, si comunica, per quanto di propria competenza e ai soli fini antincendio, che lo stesso risulta **CONFORME** alla normativa di sicurezza vigente con la seguente precisazione:

- Il presente parere non riguarda l'installazione del parco fotovoltaico ma solo delle macchine elettriche sopra elencate poste al suo servizio.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

PIACENZA

Ufficio Prevenzione Incendi

Premesso che per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica deve essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché delle norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI) si ritiene utile elencare di seguito alcune precisazioni di coronamento al progetto prodotto:

- Siano attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal DM 18/10/2019.
- Gli impianti elettrici, di messa a terra, e di protezione contro le scariche atmosferiche siano realizzati ed installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 186/68.
- Nei luoghi di lavoro sia installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza deve essere sottoposta a preventiva approvazione prima della sua realizzazione.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 151 del 01/08/2011 dovrà essere presentata al Comando istanza di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.L.vo. n. 139 dell'08/03/2006, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista dall'allegato II del D.M. 07/08/2012.

Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

Si allega al presente parere l'elenco della documentazione da redigere in conformità a quanto previsto dal DM 07/08/2012 (art.4 All.II), da presentare all'allegata alla SCIA.

Il presente atto è soggetto agli articoli 2 e 21 della Legge n°1034/71 e agli articoli 8 e 9 del D.P.R. n°1199/71.

Il Funzionario Responsabile dell'Istruttoria

PAOLO BALDINI

Documento Firmato Digitalmente

Firmato digitalmente
da **PAOLO BALDINI**
in data **07/03/2025**

IL COMANDANTE PROVINCIALE

Pier Nicola Dadone

Documento Firmato Digitalmente

PIER NICOLA
DADONE
MINISTERO
DELL'INTERNO
10.03.2025
20:58:16
GMT+01:00

