

Piacenza, 18/09/2025
Protocollo RG003039-2025-P

E p.c.

ARPAE

Servizio Autorizzazioni e concessioni di
Piacenza

aoppc@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Area Valutazione Impatto Ambientale e
Autorizzazioni

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

IRETI

ireti@pec.ireti.it

Iren Green Generation Tech S.r.l.

irengreengenerationtech@pec.gruppoiren.it

Rif.int.: Ingegneria e Realizzazioni/Ingegneria Reti/Progettazione reti gas e SII
Prot. Rif.: AP002964-2025
p.c.: Programmazione operativa

Oggetto: Fascicolo regionale 1317/26/2024 - Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili solare e relative opere connesse denominato "Morlenzo" presentato da IREN GREEN GENERATION TECH S.R.L. nel Comune Cortemaggiore (PC).

Con riferimento alla nota di Prot. 0158937.U del 08/09/2025, rif. SD: 38833/2024, assunto con Prot. Iren Acqua Piacenza n. AP002964 del 09/09/2025, inerente la realizzazione di un impianto fotovoltaico ubicato all'interno del territorio comunale di Cortemaggiore, con la presente si comunica quanto segue.

Esaminati gli elaborati allegati alla nota in oggetto, si confermano le prescrizioni contenute nel parere già trasmesso da questa Azienda con Prot. Ireti Gas n. RG000212 del 23/01/2025.

Si precisa inoltre che, al fine di localizzare con esattezza la posizione e la profondità di posa della tubazione di gasdotto interferente con le nuove opere in oggetto, è necessario contattare preventivamente il Responsabile Manutenzione Reti Gas Emilia:

- Brescia Alessandro – cell. 338. 309 2682 – mail alessandro.brescia@ireti.it .

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

IRETI GAS
Responsabile
Distribuzione Gas Emilia
(Marco Freddi)

ALLEGATI: Parere Ireti Gas Prot. n. RG000212 del 23/01/2025.





Piacenza, 23/01/2025
Protocollo RG000212-2025-P

ARPAE

Servizio Autorizzazioni e concessioni
Piacenza
aoopc@cert.arpa.emr.it

e p. c. **IRETI**

ireti@pec.ireti.it

Rif.int.: Ingegneria e Realizzazioni/Ingegneria Reti/Progettazione reti gas e SII
Prot.Rif.: AP000128-2025
p.c.: Programmazione operativa

Oggetto: Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili solare e relative opere connesse denominato "Morlenzo" presentato da IREN GREEN GENERATION TECH S.R.L. nel Comune Cortemaggiore (PC).

Con riferimento alla nota di prot. num. 5944/2025 del 14/01/2025, rif. SD 38833/2024, assunto con prot. Iren Acqua Piacenza n. AP000128 del 14/01/2025, inerente l'intervento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

La documentazione esaminata riguarda la realizzazione di parco fotovoltaico ubicato all'interno del territorio comunale di Cortemaggiore, in prossimità del sedime della esistente Autostrada A21-Diramazione Fiorenzuola D'Arda.

L'impianto fotovoltaico, di potenza complessiva pari a 24.586,32 kW, sarà dotato di n. 2 cabine di raccolta, localizzate all'interno dell'area di impianto e prevede la realizzazione di cavidotti in MT interamente interrati con di profondità di posa di circa 1,20 metri per il collegamento alla sottostazione in progetto con la Cabina Primaria di Cortemaggiore.

In base ai dati in nostro possesso si comunica che è presente una condotta di gasdotto in acciaio DN 80 mm in media pressione in Via Morlenzetto come meglio rappresentato nella planimetria allegata alla presente.

Ciò detto si prescrive di mantenere una distanza minima di sicurezza di almeno 50 cm rispetto l'estradosso inferiore della condotta di gasdotto in modo da non costituire ostacolo reciproco all'esercizio e alla manutenzione.

Al fine di localizzare con esattezza la posizione e la profondità di posa della tubazione di gasdotto con le nuove opere in oggetto, si ritiene opportuno effettuare, prima dell'inizio dei lavori, un tracciamento in loco e l'esecuzione di eventuali saggi di scavo, per consentire all'Azienda scrivente di valutare l'esecuzione di eventuali interventi atti a mantenere in sicurezza le reti e garantire il servizio, precisando fin d'ora che i relativi oneri saranno a carico del Committente.



Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente informato il referente di Ireti Gas: Nicolini Massimiliano (tel. 3346602975 - e-mail Massimiliano.Nicolini@ireti.it).

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti.

IRETI GAS
Responsabile
Distribuzione Gas Emilia
(Marco Freddi)



ALLEGATI:

- Stralcio della rete di gasdotto nella zona di intervento.

