

VIA PEC

Spettabile

**ARPAE – AGENZIA REGIONALE PER LA  
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA  
DELL'EMILIA ROMAGNA**

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di  
Piacenza

[aoopc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopc@cert.arpa.emr.it)

e p.c. **e-distribuzione S.p.A.**

Sviluppo Rete

Pianificazione Rete e Analisi Investimenti

Gestione Tecnica Connessioni

[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

**OGGETTO: CDS – Avviso Pubblicazione Integrazioni e Convocazione Conferenza di Servizi  
decisoria.**

**Fascicolo regionale 1317/26/2024 - Provvedimento Autorizzatorio Unico  
Regionale, relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di  
produzione di energia da fonti rinnovabili solare e relative opere connesse  
denominato “Morlenzo” della potenza di 24,586 MWp presentato da Iren Green  
Generation Tech S.r.l. localizzato nel Comune Cortemaggiore (PC).**

**Proponente: Iren Green Generation Tech S.r.l.**

**Comune: Cortemaggiore (PC)**

Con riferimento alla Vs. comunicazione prot. 08/09/2025.0158937.U (ns. prot.  
TERNA/A20250106978 del 09.09.2025) di pari oggetto della presente, Vi comunichiamo che il  
Gestore di riferimento per l'iniziativa di produzione in oggetto è la Società e-distribuzione S.p.A.,  
cui Vi rimandiamo per l'ottenimento dei necessari pareri.



Infine, Vi ricordiamo che le aree destinate all'installazione dell'impianto non dovranno interessare le fasce di servitù degli elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), tenendo conto che:

- tali fasce sono destinate a consentire l'ispezione e la manutenzione delle linee, e quindi il transito e la sosta dei nostri mezzi; tali attività non dovranno essere impedito o rese più difficoltose o gravose dalla realizzazione ed esercizio dei nuovi impianti nella predetta fascia;
- i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

**Mauro Caprabianca**

 Firmato da Mauro  
Caprabianca  
Data: il 09/10/2025  
alle 16:50:16 UTC

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: TERNA

Numero di protocollo: 121031

Data protocollazione: 10/10/2025

Segnatura: GRUPPO TERNA/P20250121031-10/10/2025

