



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
PIACENZA

Ufficio Prevenzione Incendi

Piacenza, lì 03/10/2025

A IREN GREEN GENERATION TECH SRL

Pratica P.I. n°41006

Prot. ingresso n° 1843

Al Sig. Sindaco del Comune di  
Cortemaggiore (PC)

**Oggetto:** Valutazione del Progetto di Prevenzione Incendi - **Ditta:** IREN GREEN GENERATION TECH SRL - **Sede attività:** Cortemaggiore, LOCALITA' MORLENZO SNC, 29013 Cortemaggiore (Sottostazione elettrica di elevazione MT/ AT per la connessione del parco fotovoltaico "Morlenzo" da 24,586 MW alla rete di alta tensione)

**Riferimento alle seguenti attività del D.P.R.n°151/2011:**

48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc

**Funzionario responsabile dell'istruttoria:** DV VITTORIA ROSSI

Con riferimento alla domanda presentata da codesta Ditta intesa ad ottenere la valutazione di conformità del progetto di Prevenzione Incendi presentato si comunica l'esito dell'esame della pratica.

Esaminato ai soli fini della Prevenzione Incendi il progetto presentato da codesta Ditta in data 11/02/2025 ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151 del 01/08/2011, si comunica, per quanto di propria competenza e ai soli fini antincendio, che lo stesso risulta **CONFORME** alla normativa di sicurezza vigente.

Premesso che per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica deve essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché delle norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI) si ritiene utile elencare di seguito alcune precisazioni di coronamento al progetto prodotto:

- Siano attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto 2 settembre 2021 e s.m.i..
- Gli impianti elettrici, di messa a terra, e di protezione contro le scariche atmosferiche siano realizzati ed installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 186/68.
- Nei luoghi di lavoro sia installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza deve essere sottoposta a preventiva approvazione prima della sua realizzazione.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 151 del 01/08/2011 dovrà essere presentata al Comando istanza di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.L.vo. n.

Pagina 1/2





## *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**

**PIACENZA**

**Ufficio Prevenzione Incendi**

139 dell'08/03/2006, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista dall'allegato II del D.M. 07/08/2012.

Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

Il presente atto è soggetto agli articoli 2 e 21 della Legge n°1034/71 e agli articoli 8 e 9 del D.P.R. n°1199/71.

Il Funzionario Responsabile dell'Istruttoria

**DV VITTORIA ROSSI**

*Documento Firmato Digitalmente*



ROSSI VITTORIA  
MINISTERO  
DELL'INTERNO  
03.10.2025 09:04:41  
GMT+01:00

**IL COMANDANTE PROVINCIALE**

**Dott. Ing. Pier Nicola Dadone**

*Documento Firmato Digitalmente*



PIER NICOLA DADONE  
MINISTERO  
DELL'INTERNO  
03.10.2025 12:42:04  
GMT+01:00