

VIA PEC

Spettabile

**ARPAE-AGENZIA PREVENZIONE
AMBIENTE ENERGIA EMILIA-
ROMAGNA**

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

e p.c. **e-distribuzione S.p.A.**

Sviluppo Rete

Pianificazione Rete e Analisi Investimenti

Gestione Tecnica Connessioni

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: CDS – Convocazione Conferenza di Servizi Decisoria

Fascicolo regionale 1317/26/2024 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili solare e relative opere connesse denominato “Morlenzo” della potenza di 24,586 MWp presentato da IREN GREEN GENERATION TECH S.R.L. localizzato nel comune di Cortemaggiore (PC).

Proponente: Iren Green Generation Tech S.r.l.

Comune: Cortemaggiore (PC)

Con riferimento alla Vs. comunicazione Prot. 31/12/2025.0232419.U (ns. prot. TERNA/ A20250157412 del 31.12.2025) di pari oggetto della presente, Vi comunichiamo che potrete rivolgerVi per competenza alla Società Distributrice cui Vi rimandiamo per l'ottenimento dei necessari pareri.



In relazione poi alla Cabina Primaria (CP) denominata “Cortemaggiore” a cui è connesso l’impianto in oggetto, TERNA non ha previsto interventi sulla RTN.

Infine, Vi ricordiamo che le aree destinate all’installazione dell’impianto non dovranno interessare le fasce di servitù degli elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), tenendo conto che:

- tali fasce sono destinate a consentire l’ispezione e la manutenzione delle linee, e quindi il transito e la sosta dei nostri mezzi; tali attività non dovranno essere impedito o rese più difficoltose o gravose dalla realizzazione ed esercizio dei nuovi impianti nella predetta fascia;
- i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l’avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-48, sia pure tramite l’impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Mauro Caprabanca

	Firmato da Mauro
	Caprabanca
	Data: il 14/01/2026
	alle 18:04:38 UTC