



PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d'Argento al Merito Civile

SETTORE VIABILITA'
SERVIZIO Pianificazione Territoriale

Class. 07-02-02 Fasc. 2025/72 Prot. Cfr. Segnatura.xml

Ravenna, 10/02/2026

Spett.le
ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Ravenna -
Area Autorizzazioni e concessioni Est
PEC aora@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Area Valutazione Impatto Ambientale e
Autorizzazioni
PEC vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 4/2018 E DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006, DEL PROGETTO DENOMINATO "IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 24,92 MWP E OPERE CONNESSE "EGIDIO"", PRESENTATO DA SORGENIA RENEWABLES S.R.L. LOCALIZZATO IN LOC. ZARATTINI NEL COMUNE DI RAVENNA (RA)

Premesso che, con nota prot. n. 2025/29467 del 21/10/2025, ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna ha trasmesso la richiesta di fornire contributi e/o osservazioni in merito all'istanza in oggetto;

vista la documentazione progettuale trasmessa;

visti altresì i contributi e le osservazioni pervenute dagli enti coinvolti e, in particolare, l'osservazione del Comune di Ravenna – Servizio Gestione Urbanistica del 27/10/2025, nella quale si evidenzia che:

- avendo il proponente dichiarato l'intervento "di pubblica utilità, indifferibile e urgente", lo stesso dovrà chiarire se intenda procedere con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per il tracciato del cavidotto interrato di connessione; in tal caso, in sede di autorizzazione unica, sarà necessario attivare una variante agli strumenti urbanistici vigenti per l'intero tracciato dell'elettrodotto, finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità;
- ricadendo l'intervento in area soggetta a salvaguardia ai sensi del Decreto n. 32/2024, dovrà essere prodotta, ad integrazione della documentazione di progetto, apposita asseverazione di compatibilità idraulica, nonché dovranno essere esplicitati i dettagli dei presidi anti-allagamento a servizio delle stazioni elettriche di progetto, chiarite le quote del

Documento firmato digitalmente

tirante idrico e la conseguente messa in sicurezza degli impianti, anche mediante la produzione di apposite sezioni trasversali dell'intervento;

preso atto delle risposte fornite dal proponente alle suddette osservazioni, contenute nell'elaborato "Riscontro Pareri Osservazioni" del 26/01/2026, con le quali:

- si conferma che, in sede di procedimento di autorizzazione unica, saranno attivate le necessarie procedure di variante agli strumenti urbanistici vigenti per la localizzazione del tracciato del cavidotto interrato e che, qualora necessario, verrà richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le opere di rete connesse, nel rispetto della normativa vigente;
- si conferma altresì che, in sede di procedimento autorizzativo, sarà prodotta apposita asseverazione di compatibilità idraulica;

Tutto ciò premesso e considerato, il Servizio scrivente prende atto delle osservazioni già formulate dal Comune di Ravenna, che risultano coerenti con le competenze di questo Servizio e ne condividono i contenuti.

Si ritiene pertanto di esprimere il proprio contributo istruttorio direttamente nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, alla luce degli approfondimenti progettuali che saranno prodotti dal proponente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Paolo Nobile)

Sede del servizio: Piazza Caduti per la Libertà, 2
Responsabile del procedimento: NOBILE PAOLO
Per informazioni contattare: Arch. Claudia Cirrincione
Tel. 0544.258037 - e-mail: ccirrincione@provincia.ra.it

Documento firmato digitalmente