

Spett.le ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
c/a dott.ssa Elena Montepaone
PEC aoofc@cert.arpa.emr.it

Forlì, prot. n. 101855-44563 del 09/12/2025

PEC

Rif: Ing./Progettazione/Progettazione Sistemi a Rete/Progettazione Clienti/CC/AM

**Oggetto: Pratica n. 25710192 – Impianti di produzione di energia fotovoltaica “Forlì1” e “Forlì” posti tra Via B. Rossellino e Via del Santuario in Comune di Forlì.
Rilascio parere su interferenze con sottoservizi gestiti
Richiedente: CHIRON ENERGY SPV 38 S.r.l.**

In riferimento alla nota pervenuta dall'Amministrazione in indirizzo con PEC del 01/12/2025 Vs. rif. Prot. n. 212882 (prat.n.34657/2025) per l'intervento di cui all'oggetto, con la presente si comunica quanto segue:

- 1) Aree destinate ad accogliere gli impianti fotovoltaici a terra.
Si segnala la presenza di una rete acquedotto in PVC Ø63 posta all'interno della zona soggetta ad intervento in corrispondenza di Via Del Santuario e non rappresentata nella documentazione trasmessa.
Si richiede una fascia di rispetto di almeno 3 metri lungo l'asse della condotta con totale inedificabilità e divieto di piantumazione di alberi d'alto fusto, così come l'installazione/costruzione di strutture o corpi tecnici che creino ostacolo o impedimento al personale o i mezzi addetti al servizio di manutenzione / pronto intervento. **Non sono consentiti parallelismi in sovrapposizione longitudinale.**
Eventuali attraversamenti con canalizzazioni elettriche potranno sempre essere realizzati nel rispetto della normativa vigente.
- 2) Cabina in Via B. Rossellino “Bernardo_FV”.
Nelle zone oggetto di intervento non si segnala la presenza di infrastrutture gestite dalle scriventi.
- 3) Cabina “Santuario_SZ”.
Nelle zone oggetto di intervento non si segnala la presenza di infrastrutture gestite dalle scriventi.
- 4) Nuovo accesso da Via B. Rossellino.

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente

Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

www.gruppohera.it

C.F. / Reg. Imp. 04245520376

Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.

Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.2814289

www.inretedistribuzione.it

C.F. / Reg. Imp. BO 03479071205

Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208

Nelle zone oggetto di intervento non si segnala la presenza di infrastrutture gestite dalle scriventi.

5) Nuovo accesso da Via del Santuario

In corrispondenza del nuovo passo carrabile si segnala la presenza di una condotta acqua PVC Ø63 posta all'interno della zona soggetta ad intervento, si raccomanda di prestare la massima attenzione durante tutte le fasi di lavorazione per evitarne il danneggiamento.

Si richiede di non effettuare interventi di sbancamento prima di aver verificato la posizione e profondità esatta della condotta esistente.

6) Nuovo elettrodotto di progetto.

L'intervento interferisce con infrastrutture gestite dalle scriventi, si segnala che parte del percorso si sviluppa su un tracciato dove sono presenti reti, allacci e opere accessori per i servizi acqua, fognatura nera e mista a gravità, gas in 4^a e 5^a specie.

Prima della realizzazione delle opere dovrà essere richiesto **sopralluogo** per individuare l'esatta posizione e quota delle condotte, mediante il **nuovo WEBFORM Multiservizio** disponibile sul sito www.gruppohera.it. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina <https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>.

Si evidenzia, a tal proposito, che la mancata ottemperanza di tale procedura potrebbe provocare danni alle condotte in esercizio, in particolare in presenza di tubazioni poco profonde, e generare situazioni di rischio nel caso di rottura delle condotte del gas.

In caso di attraversamenti delle condotte con scavo a cielo aperto si consiglia di predisporre opportune guaine in materiale plastico a protezione dei nuovi cavidotti. Non andranno effettuati interventi con trivellazione teleguidata senza prima aver verificato la posizione esatta delle condotte esistenti.

Eventuali attraversamenti con canalizzazioni elettriche potranno sempre essere realizzati nel rispetto della normativa vigente.

In caso di parallelismi si richiede una distanza di rispetto di almeno 50 cm dalle condotte acqua, gas e fognatura esistenti in modo da non pregiudicare la possibilità di poter effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali nuovi allacci d'utenza, pozzetti d'ispezione o eventuali corpi tecnici dovranno essere posizionati ad una distanza di rispetto di almeno 50 cm. **Non sono consentiti parallelismi in sovrapposizione longitudinale.**

Considerato che alcuni interventi saranno realizzati dove sono presenti sottoservizi gestiti da Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., l'impresa esecutrice dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico della impresa esecutrice.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns. tecnico referente P.I. Andrea Maltoni Tel. 0547 388250 email andrea.maltoni@gruppohera.it pec

heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare l'oggetto ed entrambi i protocolli della presente.

Cordiali saluti.

Responsabile Progettazione Ingegneria HERAtech S.r.l.

Procuratore speciale Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.

Dott. Ing. Marco Guidorzi

Firmato digitalmente

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. e Inrete Distribuzione Energia S.p.A.

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

