



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Dipartimento di Sanità Pubblica  
Igiene e Sanità Pubblica  
Igiene Ambientale

Il dirigente responsabile

Spett.le

ARPAE Piacenza  
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia  
[piacenza@pec.arpae.it](mailto:piacenza@pec.arpae.it)

Regione Emilia-Romagna  
Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare Area  
Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**OGGETTO:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, del progetto denominato "Varianti migliorative relative all'intervento di rimozione della copertura del reattore biologico a fanghi attivi asservito all'impianto di depurazione esistente localizzato nel comune di Sarmato (PC)", presentato da Maserati Energia S.r.l. - [Fasc. 1311/25/2026] - Comunicazione di pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale sul sito WEB delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, avvio periodo di osservazioni e del procedimento.

**Parere.**

In riferimento a quanto in oggetto, esaminata la documentazione pervenuta in data 17/04/2026, ns. Prot. in ingresso n. 39961,


- preso atto che le modifiche in progetto prevedono la rimozione permanente della membrana di copertura del reattore biologico a fanghi attivi per favorire il processo biologico e limitare i rischi operativi per il personale, nonché la realizzazione di varianti migliorative di carattere strutturale e gestionale, finalizzate al miglioramento complessivo delle condizioni ambientali e operative (es. chiusura e sigillatura definitiva del portone in corrispondenza della platea di maturazione L2; impermeabilizzazione dell'area sottostante i microstacci, con realizzazione di adeguata pendenza e convogliamento dei liquidi verso la linea colatici biogas; installazione di sensore antischiuma e sistema di dosaggio additivi nella pre-vasca; manutenzione straordinaria dei portoni dell'area di accettazione FORSU);

**Il responsabile del procedimento:**  
e-mail: [r.martinucci@ausl.pc.it](mailto:r.martinucci@ausl.pc.it)

Letterab.DocLETTERAB.DOC

**Igiene e Sanità Pubblica – Igiene Ambientale**  
Piazzale Milano, 2 – 29100 Piacenza  
Tel. +39.0523.407930  
e-mail: [a.roveda@ausl.pc.it](mailto:a.roveda@ausl.pc.it) – [www.ausl.pc.it](http://www.ausl.pc.it)

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza**  
Sede legale : Via Antonio Anguissola, 15 – 29121 Piacenza  
Tel. +39.0523.301111 – Fax +39.0523.398775  
Codice fiscale : 91002500337  
PEC [contatinfo@pec.ausl.pc.it](mailto:contatinfo@pec.ausl.pc.it)  
PEI [protocollounico@pec.ausl.pc.it](mailto:protocollounico@pec.ausl.pc.it)



- considerato che le varianti strutturali e gestionali nel complesso sono sufficienti a compensare l'eventuale aumento delle emissioni odorigene derivanti dalla rimozione della membrana di copertura del reattore biologico a fanghi attivi e che pertanto non si verifichino impatti ambientali aggiuntivi in relazione alle emissioni in atmosfera,

si ritiene, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, **che il progetto possa essere escluso da ulteriore procedura di VIA.**

Distinti saluti.

Dott.ssa Rita Martinucci