

VIA PEC

Spettabile

**ARPAE – AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE  
ENERGIA EMILIA – ROMAGNA**

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio  
Emilia – Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest  
[aoore@cert.arpa.emr.it](mailto:aoore@cert.arpa.emr.it)

e p.c. Spettabile

**ATLAS SOLAR 13 S.R.L.**  
[atlassolar13@pec.it](mailto:atlassolar13@pec.it)

**OGGETTO: CDS – Codice pratica TERNA 202402359 – D.lgs. n. 190/2024, DPR n. 327/2001 e LR n. 37/2002 nell’ambito del Procedimento autorizzatorio unico di VIA (D. Lgs n. 152/2006 art 27 bis e LR n. 4/2018) relativo al “Progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Fabbrico” di potenza pari a 16.806,24 kWp da realizzarsi nel comune di Fabbrico (RE), e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Fabbrico (RE), Rio Saliceto (RE) e Carpi (MO)”.**  
**Proponente: Atlas Solar 13 S.r.l.**  
**Comune: Fabbrico (RE)**

Ci riferiamo alla Vs. comunicazione prot. 25/06/2025.0114569.U (ns. prot. TERNA/A20250076866 del 25.06.2025) di pari oggetto della presente, per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

Premesso che:

- in data 15.04.2024 la Società ATLAS RE S.r.l. ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di

generazione da fonte rinnovabile (solare) per una potenza totale in immissione pari a 15,4 MW nel Comune di Fabbrico (RE);

- in data 06.05.2024 con lettera prot. TERNAP20240047748 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento in antenna a 36 kV su un ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/132 kV denominata "Carpi Fossoli";
- in data 08.05.2024 la Società ATLAS RE S.r.l. ha accettato la STMG suddetta.
- In data 28.10.2024 Terna ha comunicato l'esito positivo della voltura dell'iniziativa alla Società ATLAS SOLAR 13 S.r.l.;
- in data 18.03.2025 la Società ATLAS SOLAR 13 S.r.l. ha trasmesso tramite portale MyTerna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN per la connessione;
- in data 09.05.2025 con lettera prot. TERNAP20250056383 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Si coglie l'occasione per precisare che il riscontro fornito con la presente comunicazione, non esonera il richiedente dal rispetto degli obblighi assunti con la richiesta di connessione alla RTN ed inerenti agli adempimenti previsti dal TICA e dal Codice di Rete.

A tal proposito il coinvolgimento del Gestore nel procedimento autorizzativo de quo non vale come evento sostitutivo della Comunicazione di avvio procedimento ex art. 21 TICA e dei successivi adempimenti previsti dalla regolazione vigente.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

**Mauro Caprabanca**

Mauro Caprabanca

Firmato da Mauro  
Caprabanca  
Data: il 03/07/2025  
alle 14:57:03 UTC

All.c.s.