



E-DIS-13/10/2025-1297199

Grids Italia
Area Regionale Emilia Romagna
Programmazione e Gestione Lavori - Autoriz. Patrimonio
Industriale

Via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma - Italia
T +39 06 83051

Spett.le
AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
aore@cert.arpa.emr.it

Progettazioni Lavori MT/BT EMR

DIS/MCN/EMR/PGL/API

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **EDIS98430711 (citare tale riferimento nell' oggetto o nel testo della risposta)**
Prot. 25/06/2025.0114551.U - AU190 - D.Lgs 190/2024 - FV Atlas Solar 13 Comune di
Fabbrico (RE), Rio Saliceto (RE) e Carpi (MO) in PAUR RER - COMUNICAZIONE

In riferimento alla comunicazione avente pari oggetto, pervenuta in data 25/06/2025 (vs. prot. 98430711) e indirizzata a Enel SpA, si è venuti a conoscenza, tramite la stessa, del progetto che prevede l' occupazione delle particelle catastali n. 83 e n. 84 - Foglio 20 del Comune di Carpi con la posa di un cavo AT esercito alla tensione nominale Un = 36 kV.

Si coglie l' occasione per segnalare che all' interno delle suddette particelle sono già presenti elettrodotti interrati, eserciti alla tensione nominale di Un = 15 kV, gestiti dalla scrivente. Pertanto, sarà necessario rispettare le distanze di sicurezza previste dalle normative vigenti, in particolare dalla norma CEI 11-17.

Si comunica inoltre che il tracciato previsto per l' elettrodotto a 36 kV, destinato alla connessione dell' impianto fotovoltaico ATLAS SOLAR 13, ubicato nei pressi della stazione TERNA, interferisce con i cavi sotterranei in uscita dalla Cabina Primaria AT/MT denominata "FOSSOLI", situata a ridosso della sottostazione TERNA.

Tale interferenza desta alcune perplessità in merito all' intervento prospettato, in particolare per quanto riguarda la fascia di rispetto che sarà presumibilmente necessaria attorno al nuovo cavo AT. Questa condizione potrebbe infatti compromettere lo sviluppo futuro della Cabina Primaria "FOSSOLI, realizzata per rispondere alle crescenti esigenze di approvvigionamento energetico e per sostenere lo sviluppo del territorio su cui insiste l' impianto.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento (di seguito i ns riferimenti: Borghi Marco – email: marco.borghi@e-distribuzione.com; Orlandini Roberto – mail: roberto.orlandini@e-distribuzione.com, si porgono cordiali saluti.

ROBERTO ORLANDINI
Il Responsabile

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Domenico Cimarosa 4 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Id. 98430711

r_emiro.Giunta - Prot. 30/04/2026.0450019.E

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Costa', is positioned above the disclaimer text.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.