

VIA PEC

Spettabile

**REGIONE EMILIA ROMAGNA DIREZIONE
GENERALE CURA del TERRITORIO e
DELL'AMBIENTE**

Settore Tutela dell'ambiente ed economia circolare
Area Valutazione Impatto Ambientale e
Autorizzazione

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e p.c. Spettabile

ATLAS SOLAR 13 S.R.L.

atlassolar13@pec.it

ARPAE SAE Reggio Emilia

reggioemilia@pec.arpae.it

ARPAE SAE Modena

modena@pec.arpae.it

OGGETTO: CDS – Codice pratica TERNA 202402359 – D.lgs. n. 190/2024, DPR n. 327/2001 e LR n. 37/2002 nell'ambito del Procedimento autorizzatorio unico di VIA (D. Lgs n. 152/2006 art 27 bis e LR n. 4/2018) relativo al “Progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Fabbrico” di potenza pari a 16.806,24 kWp da realizzarsi nel comune di Fabbrico (RE), e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Fabbrico (RE), Rio Saliceto (RE) e Carpi (MO)”.

Proponente: Atlas Solar 13 S.r.l.

Comune: Fabbrico (RE)

Ci riferiamo alla Vs. comunicazione a mezzo PEC del 29/04/2026 (ns. prot. TERNA/A20260059177 del 30.04.2026) di pari oggetto della presente nonché della vostra convocazione alla Conferenza di Servizi Conclusiva decisoria, da tenersi in modalità

videoconferenza, in data 30 Giugno 2026 alle ore 10:00, per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

Fermo restando quanto già a Voi comunicato con nostra lettera TERNAP/20250081622 del 07.07.2025 relativamente alla pratica in oggetto vi precisiamo che:

- il progetto delle Opere RTN (Ampliamento 380/36kV della esistente SE di CARPI FOSSOLI) autorizzato con la determina DET-AMB-2025-2484 del 29/04/2025 (SAC Modena) corrisponde a quanto da noi fornito alla società SONNEDIX LEONARDO (il progetto fornito corrisponde al progetto autorizzato);
- il progetto delle Opere RTN fornite alla società ATLAS SOLAR 13 (202402359), in concomitanza al rilascio del benestare TERNA, è il medesimo progetto benestariato alla società SONNEDIX LEONARDO (202202382);

Per quanto riguarda la Vs. richiesta da voi espressa nella comunicazione del 30/04/2026 relativa alla validità della soluzione di connessione, vi comunichiamo che, allo stato dei fatti, è confermata la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG rilasciata in data 06/05/2024, la quale prevede il collegamento dell'impianto ATLAS SOLAR 13 in antenna a 36 kV su un ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/132 kV denominata "Carpi Fossoli".

Si coglie l'occasione per precisare che il riscontro fornito con la presente comunicazione, non esonera il richiedente dal rispetto degli obblighi assunti con la richiesta di connessione alla RTN ed inerenti agli adempimenti previsti dal TICA e dal Codice di Rete.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Mauro Caprabianca

Mauro Caprabianca

Firmato da Mauro
Caprabianca
Data: il 03/07/2026
alle 15:57:03 UTC

All. c.s.