



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it



r_emiro.Giunta - Prot. 22/05/2026.0528227.E

Spett.le
REGIONE EMILIA ROMAGNA
VIPSA - Area Valutazione Impatto
Ambientale e Autorizzazioni
Viale della Fiera n. 8
40127 BOLOGNA BO
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e p.c.
Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio
per le province di Modena, Reggio Emilia e
Ferrara
sabap-mo@pec.cultura.gov.it

ATLAS SOLAR 13 SRL
atlassolar13@pec.it

Ticket n. 2025032702593637

OGGETTO: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto "Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Fabbrico" di potenza pari a 16.806,24 kWp da realizzarsi nel comune di Fabbrico (RE), e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Fabbrico (RE), Rio Saliceto (RE) e Carpi (MO)" presentato da ATLAS SOLAR 13 S.R.L. – nulla osta per staffaggio cavidotto

Con riferimento al procedimento di PAUR relativo all'impianto fotovoltaico e relative opere di connessione presentato dalla società Atlas SOLAR 13 di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

In riferimento al manufatto denominato "Fantozza sul Cavo Tresinaro", posto in collegamento tra Via Ca' de' Frati/SP46 nel Comune di Rio Saliceto (RE) e Via Argine Canale nel Comune di Carpi (MO), nel progetto è previsto lo staffaggio al ponte che attraversa il corpo idrico "Fossa di Raso e Tresinaro Vecchio".

Premesso quanto sopra, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si rilascia nulla osta allo staffaggio del cavidotto elettrico sul ponte sopra richiamato, subordinatamente all'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi, concessori e dei pareri previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.





CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

L'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la condotta adiacente al manufatto esistente non dovrà interferire in alcun modo con la sezione idraulica del ponte;
- il tratto di tubazione insistente nella fascia di rispetto adiacente al canale dovrà essere adeguatamente interrato e protetto, in modo da garantire la resistenza ai carichi stradali;
- eventuali danni arrecati al manufatto o alle relative pertinenze durante l'esecuzione delle opere dovranno essere tempestivamente ripristinati a cura e spese del proponente, secondo le indicazioni che saranno eventualmente impartite dallo scrivente Ente.

Il presente nulla osta viene rilasciato esclusivamente ai fini di competenza dello scrivente Ente e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o pareri comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

LA DIRETTRICE GENERALE

Ing. Ada Francesconi