TIPOLOGICO
PARTICOLARE IMPIANTO DI RISERVA E ALIMENTAZIONE LINEE IMPIANTO ANTINCENDIO
1:50

PLANIMETRIA



SEZIONE TIPO





STRALCIO IMMAGINE SATELLITARE GOOGLE EARTH
AGGIORNAMENTO: 8 LUGLIO 2017 – SCALA 1:4.000



TIPOLOGICO
SCHEMA COLLEGAMENTO IDRANTE
1:50

SEZIONE TIPO

LEGENDA

- AREA DI INTERVENTO – RECINZIONE ESISTENTE
- AREA DI INTERVENTO – MODELLAZIONE COPERTURA
- LIMITE RIFIUTO
- SARACINESCA DN 100
- TUBAZIONE PEAD DEST.160MM PN10
- TUBAZIONE PEAD DEST.125MM PN10
- TUBAZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO ALIMENTAZIONE VASCHE
- IDRANTE DN 80 – 2 UNI 70
- SCARICO DI FONDO DN 100
- POZZETTO DI MANOVRA CON CHIUSINO CARRABILE (100*100*100)
- VASCA ANTINCENDIO

SCALA 1:1000 – 1 cm = 10 m

0 10 20 50 m
0 1 2 5 cm

REV.	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTROL.	APPROV.	DATA
0	–	SM	MM	AA	DICEMBRE/2020

Montana
conoscere, progettare, rispettare l'ambiente
Montana S.p.A.
Via Angelo Fumagalli 6,
20143 Milano
Tel. +39 02 54118173
Fax +39 02 54120890
www.montanaambiente.com
P.IVA 10414270156
Cap. Soc. 4.000.000,00 €
Milano (sede certificata ISO) ; Sondrio ; Brescia ; Palermo ; Cagliari ; Roma
CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE
DNV·GL
ISO 9001 - ISO 14001

Committente

PALLADIO TEAM FORNOVO srl
–
Strada Neviano de Rossi 51
Fornovo di Taro – Parma

Progettisti
Dott. Ing. Alberto Angeloni
Dott. Geol. Piero Simone

Oggetto
IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
SITO IN LOCALITÀ MONTE ARDONE NEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO
PROGETTO DI AMPLIAMENTO PER OPERAZIONI D1 E D15
PROGETTO DEFINITIVO

Tavola
STATO DI PROGETTO
SISTEMA ANTINCENCENDIO

N. Tav. 15

No. Rit. 2582_3937_R05_T15_REVO_AI

Scala 1:1.000

È VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA