



LEGENDA SIMBOLI	
	DISPENSORE INTENZIONALE POSATO SOPRA IL "CAPPING"
	DISPENSORE INTENZIONALE POSATO SOTTO IL TERRENO DI RIPIRTO
	DISPENSORE INTENZIONALE POSATO SOPRA IL "CAPPING" (ESCLUSO DAL PRESENTE LAVORO)
	DISPENSORE INTENZIONALE POSATO SOTTO IL TERRENO DI RIPIRTO (ESCLUSO DAL PRESENTE LAVORO)
	COLLETTORE DI TERRA

NOTE:

- IL DISPENSORE INTENZIONALE E' REALIZZATO CON UNA CORDA DI RAME NUDA DA 95 mm² CON DIAMETRO DEI FILI ALMENO 1,8 mm
- I FERRI DI ARMATURA IN ACCIAIO DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO, DELLE FONDAZIONI E DELLE PLATES ED I PIPE RACKS DOVRANNO ESSERE COLLEGATI ALLA RETE DI TERRA IN PIU' PUNTI UTILIZZANDO CONDUTTORI DI RAME NUDO DA 95 mm² CON DIAMETRO DEI FILI ALMENO 1,8 mm
- PER DETTAGLI VESITERE DOCUMENTO CO 05 RA VA 00 DI RS 70.00 "INSELAZIONE IMPIANTO DI TERRA"



Piattaforma polifunzionale Ponticelle

Valutazione di Impatto Ambientale  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 20 aprile 2018, n. 4 e s.m.i.

PROGETTO DEFINITIVO  
Piattaforma polifunzionale Ponticelle

ELABORATO 87  
Planimetria impianto di terra

Approvato HA	R. Buschi E. Zamagni	Approvato ER	G. Romano F. Lia	
Controllato HA	M. Facchini L. Ninnola	Controllato ER	E. Lagrotta G. Ciani	
Redatto Golder	F. De Giorgi C. Zaffaroni S. Salvetti			
Cod. Doc. HA	CO 05 RA VA 00 DI PL 87.00	Cod. Doc. ER	140053-ENG-6-EB-2199	
Rev.	00	Data	26/03/2021	Scala 1:250

