LEGENDA LAYOUT NEWCO:
N1 Lavorazione solidi
N2 Triturazione
N3 Stoccaggio solidi sfusi N3
N4 Stoccaggio solidi sfusi
N5 ---- Non assegnato ----
N6 ---- Non assegnato ----
N7 Stoccaggio solidi in colli
N8 Stoccaggio liquidi in colli per TMD
N9 Parco serbatoi (rifiuti liquidi sfusi)
N10 Locale riconfezionamento liquidi
N11 Stoccaggio solidi sfusi (in cassone)

LEGENDA AREE DI DANNO
Confine di stabilimento
INCENDIO DI POZZA (Sostanza di riferimento Acetone)
Irraggiamento termico
12,5 kW/m2
7 kW/m2
5 kW/m2
3 kW/m2

HEA

Piattaforma polifunzionale Ponticelle

Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.)
D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 e s.m.i.

RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA

Piattaforma polifunzionale Ponticelle

ALLEGATO 13

PLANIMETRIA AREE DI DANNO

Tavola 5 - inviluppo curve di irraggiamento termico su base fotografica

Approvato HA	R.Boschi E. Zamagni		**Approvato** ER	G. Romano F. Lia	
Controllato HA	M.Facchini L. Pernetta		**Controllato** ER	E. Lagrotta M.Campello	
Redatto Golder		F. De Giorgi C. Zaffaroni P. Zoppellari			
Cod. Doc. HA	CO.05.RAWA.00 D1 PL 30.05		**Cod. Doc.** ER	160053-ENG-E-E5-2243_All.13.5	
Rev.	00	**Data**	26/03/2021	**Scala**	-

GOLDER