

N I C O L A P R A N D O

Perito Industriale

Telefono e Fax 0533 713798 – Cell. 333 3002460

Via Roma, 10 – 44021 CODIGORO (FE)

E-MAIL: n.prando@studio-sst.it

C.F. PRN NCL 66D27 D548Z

P. IVA 01383440383

All'Unione Valli e Delizie
COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Codigoro, lì 16/04/2021

OGGETTO: allevamento avicolo, nello specifico di galline ovaiole, con produzione e lavorazione uova, ubicato in Comune di Portomaggiore (FE), località Portoverrara, in via Grillo Braglia n. 11.

Committente: Nuova Coccodì S.r.l., via Sacchini n. 1, 26037 San Giovanni in Croce (CR).

Gestore allevamento: Società Agricola Nuova Coccodì S.r.l., via Sacchini n. 1, 26037 San Giovanni in Croce (CR).

In riferimento alla pratica in oggetto, ai fini della Prevenzione Incendi, non si rilevano attività di cui all'elenco allegato al D.P.R. n. 151/2011 che necessitino di rilascio di parere di conformità, a fronte di presentazione del progetto antincendio (previsto per attività di tipo "B" e/o "C").

Pertanto, ai fini della prevenzione incendi, si allega il progetto a servizio della Società Agricola Nuova Coccodì S.r.l., futuro gestore dell'allevamento, per l'installazione di n. 3 motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici elettriche di potenza inferiore a 350 kW (attività n. 49.1.A "Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 25 a 350 kW"), precisando che, trattandosi di attività di tipo A, come previsto e riscontrabile dal D.P.R. n. 151/2011, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio (SCIA) sarà emessa e caricata tramite portale telematico di Accesso Unitario - SUAPER, solamente dopo l'ultimazione dei lavori, per l'inoltro al locale Comando dei VV.F.

Inoltre sarà installato un contenitore-distributore mobile di carburante (gasolio) di capacità pari a 1.000 litri (attività n. 13.1.A: "Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile"), il quale essendo inferiore a 6 m³ ed a servizio della Società Agricola, non è soggetto agli adempimenti di prevenzione incendi secondo il D.P.R. n. 151/2011, come previsto dal D.L. 24/06/2014 e s.m.i..

N I C O L A P R A N D O

Perito Industriale

Telefono e Fax 0533 713798 – Cell. 333 3002460

Via Roma, 10 – 44021 CODIGORO (FE)

E-MAIL: n.prando@studio-sst.it

C.F. PRN NCL 66D27 D548Z

P. IVA 01383440383

In fede.

Il tecnico

Per. Ind. Nicola Prando

Allegati:

- Relazione tecnica
- Elaborato grafico-planimetrico